



Diarienummer: 11SPN/0365

Datum: 2012-10-19
Handläggare: Christian Hedlund
Avdelning/Kontor Driftenheten
Christian.hedlund@varmdo.se

Belysning Björkviks brygga

Förslag till beslut

Projektet avbryts.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Bakgrund

Utredning på uppdrag av SPN 2011-10-18, om möjlighet att sätta upp en belysningsstolpe med traditionell elmatning vid Björkviks brygga.

Ärendebeskrivning

Två alternativ har utretts. Ett med eget abonnemang och kabeldragning från Vattenfalls station, ett där kommunen har eget abonnemang men använder SL och Keolis servisedningar. Båda förslagen indikerar extremt höga kostnader för en belysningspunkt. Den uppskattade kostnaden ligger mellan 175.000-230.000 eller 95.000-130.000 beroende på lösning. Flera faktorer gör att kostnaden blir relativt hög: Schakt i svår terräng, ev handgrävning; ytlig kabeldragning på berg där tungt fordon ska kunna passera; infästning av stolpe i berg.

Det är inte möjligt att placera en belysningsstolpe inom det område som önskas belysas. Istället föreslås denna punkt placeras invid busskuren ca 60m från bryggan. Med två gatuarmaturer skulle bryggan troligvis kunna få tillräckligt med ljus för orientering, utan att för den skull vara direkt bländande.

Bedömning

Projektet avbryts, då installation är relativt kostsam och ändå inte blir optimal för platsen

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilägges/ bilägges ej
1	Möjlig placering 11SPN/0365	Bilägges
2	Uppskattade kostnader 11SPN/0365	Bilägges

Lars Öberg

Carl-Magnus Rösbäck



VÄRMDÖ KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadschef

Driftchef