

Avloppsrening
Hannu Taivassalo

Styrelsen för Stockholm Vatten VA AB

Projekt Renovering av skorsten Henriksdal

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att för projektet ”Renovering av skorsten Henriksdal” bevilja utökad utgiftsram från den av styrelsen tidigare år 2013 beslutade nivån 18 miljoner kr till ny utgiftsram 24 miljoner kronor för renovering av den befintliga 80 m höga betongskorstenen tillhörande Henriksdals reningsverk
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

Gösta Lindh

Sonny Sundelin
Avdelningschef

ÄRENDET

Bakgrund

Befintlig skorsten som ombesörjer frånluftsventilationen från Henriksdals reningsverk är i behov av åtgärder då man vid en besiktning upptäckt 4 vertikala sprickor.

Vid tidigare styrelsebeslut, daterat 2012-12-12, har 18 miljoner kronor godkänts i projektet.

Det antagna anbudspriset efter upphandling gäller renovering i form av pågjutning av befintlig skorsten. Anbudet var högre än kalkylerat då vissa förutsättningar för grundförstärkning inte var redovisade i förfrågningsunderlag och därmed inte kalkylerbara i anbudsskedet.

Kostnaderna bedöms därför till totalt 24 miljoner kr inklusive de i dag kända förstärkningsåtgärderna.

Renovering genom pågjutning säkerställer en livslängd på minst 50 år.

SLUT