



DATUM

2014-11-17

DNR 2014/2244-1.5

KONTAKTPERSON

Helena Ulfsparre

VD Stab

08-737 22 42

Stockholms Stadshus AB

Jennie Landegren

105 35 Stockholm

Remiss 2014/2244-1.5

Avgivning av bisfenol A (BPA) vid renovering av dricksvattenrör

Sammanfattning

Familjebostäder delar uppfattningen att användning av epoxi ska undvikas av försiktighetsskäl och att den nya lagen är nödvändig.

Bakgrund

Regeringen har 2012 uppdragit åt Kemikalieinspektionen att genomföra en kartläggning av i vilken utsträckning bisfenol A kan avges vid renovering av dricksvattenrör samt, vid behov, ge förslag på åtgärder för att minska exponeringen.

Relining är en metod för renovering av rör genom att nytt rör gjuts på insidan av gammalt. Fram till 2011 användes epoxi vid relining av kall- och varmvattenrör i byggnader. Epoxi är ett material som kan innehålla och avge BPA. Ämnet BPA har hormonstörande egenskaper och misstänks kunna ha skadliga effekter på foster och små barn. Utifrån försiktighetsprincipen är det viktigt att minska exponeringen så långt det är möjligt. För att förebygga avgivande av BPA till tappvatten från nya renoveringar av tappvattenrör föreslår Kemikalieinspektionen, Boverket och Livsmedelsverket ett nationellt förbud mot användningen av tvåkomponentsepoxi i relining av tappvattenrör införs i förordningen (1998:944).

Familjebostädernas arbete med stambyten

Familjebostäder har under 2000-talet gjort stambyten i över 12 000 lägenheter. I ytterstaden är alla bolagets fastigheter byggda på 30-60-talet stambytta.

Familjebostäder genomför stambyte genom s.k traditionellt stambyte det vill säga vatten- och avloppsrören i kök, badrum och eventuell separat toalett. Det innebär att alla rör och stammar byts ut till nya. Denna metod har valts eftersom våtrum och kök var i behov av helrenovering då även ytskikt och tätskikt var i behov av

AB FAMILJEBOSTÄDER

Hammarby Fabriksväg 67, Box 92100, 120 07 Stockholm

E-post helena.ulfsparre@familjebostader.com


Org nr 556035-0067, www.familjebostader.com



utbyte. Dessutom vill Familjebostäder av försiktighetskäl undvika att arbeta med metoden relining då det innebär användning av epoxi.

Familjebostäders synpunkt på lagförslaget

Familjebostäders synpunkt på lagförslaget om nationellt förbud mot användningen av tvåkomponentsepoxi i relining av tappvattenrör är att den nya lagen behövs. Familjebostäder delar uppfattningen att användning av epoxi ska undvikas av försiktighetskäl. Den traditionella metoden att byta ut rör och stammar mot nya fungerar väl och metoden rekommenderas vid helrenovering av kök och våtrum.



Tf VD

Hans Pettersson