



 VÄRMDÖ KOMMUN																					
Åtgärdsplan: Återvinningscentral Svartsö, Fastighet ALSVIK 1:110, Dnr 2016TEN/0074																					
Upprättad beslut 418 från Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden (BMH), 2016-02-11.																					
Åtgärd	Besluts- punkt nr	Ansvarig	jan-16	feb-16	mar-16	apr-16	maj-16	jun-16	jul-16	aug-16	sep-16	okt-16	nov-16	dec-16		jun-17	jul-17	aug-17	sep-17	Åtgärdat datum	Signatur
Flytta hanteringen av farligt avfall, elavfall, vitvaror samt ev. däck till hårdjord och tät yta . Anordnas i samband med inköp av ny utrustning.	1, 5, 6, 7	Erland Thordarson	◆		◆																
Samtliga avfallskärl med farligt avfall, elavfall (undantaget vitvaror) och eventuella bildäck ska förvaras nederbördsskyddade . Nederbördsskydd kommer att köpas in och installeras på anläggningen.	1, 5, 7	Erland Thordarson	◆		◆																
Inköp av för ändamålet godkänd förvaring av kemikalier och övrigt farligt avfall (FA). Förvaringen kommer att ha invallning som rymmer största behållarens volym plus 10%. Rutiner för hantering av FA inkl. tömning av behållare och rengöring av behållare upprättas i samband med egenkontrollprogrammet. För inköp av förvaring, frakt och installation är tidsbedömning några månader.	2, 9, 10	Erland Thordarson	◆		◆																
Installera en oljeavskiljare (eller motsvarande rening) och leda vatten från hårdgjorda ytor genom oljeavskiljaren (eller motsvarande rening). Visst anläggningsarbete krävs innan installation av oljeavskiljare för att skapa rätt marklutningar.	3	Erland Thordarson	◆		◆										◆						
Efter installation av oljeavskiljaren eller motsvande utföra provtagning på utgående vatten från oljeavskiljaren. Rutin för provtagning, och skyddsåtgärder vid ev. överskridande av riktvärden i Värmdö kommuns dagvattenpolicy upprättas i samband med egenkontrollprogrammet. Provtagning kommer efter installation att ske minst 1 ggr/år . Åtgärder vid ev. överskridanden av riktvärden presenteras i egenkontrollprogrammet.	4	Erland Thordarson	◆		◆												◆				
Upprätta ett egenkontrollprogram i enlighet med förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll innehållande drifts- och säkerhetsinstruktioner, bl.a. med rutiner för städning, FA-hantering och dagvattenprovtagning. Kompletteringar av egenkontrollprogrammet genomförs när oljeavskiljare (eller motsvarande) är installerad.	8	Erland Thordarson	◆		◆			◆												◆	
Införskaffande av skyddsutrustning , t.ex. brandsläckare och absorptionsmedel. Rutiner för hantering av skyddsutrustning presenteras i egenkontrollprogrammet.	11	Erland Thordarson	◆		◆			◆													
Uppdatera anläggningens skyltning , bl.a med giltigt telefonnummer.	12	Erland Thordarson	◆		◆			◆													
Upprätta rutiner för städning , vilka implementeras i egenkontrollprogrammet.	13	Erland Thordarson	◆		◆						◆										
Datum godkänd åtgärdsplan:					Planlagd åtgärdsperiod																
Godkänd av:					BMHs beslut				◆												
Senast ändrad:					Start planering av åtgärd				◆												
Senast ändrad av:					Planlagd notis till BMH om utförd åtgärd				◆												
Upprättad 2016-05-11																					
Detta dokument är framtaget av Annika Ekstrand och Uthpala Guruge, Urban Earth Consulting AB på uppdrag av Majken Elfström, Värmdö Kommun, VA- och Renhållningsenheten, org. nr: 212000-0035.																					