



Rebecca Göthammar
rebecca.gothammar@varmdo.se
08 570 47 611
Miljöinspektör

Värmdö kommun
Tekniska nämnden
Att: Carina Molin
134 81 GUSTAVSBERG

Delegationsbeslut BMH 5160

VÄRMDÖVIK 19:113: Bekräftelse på inkommen kontrollrapport om köldmedieanvändning för år 2016 och beslut om avgift

Beslut

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att

1. av operatören Värmdö kommun, tekniska nämnden (org. nr. 212000-0035) ta ut en fast avgift om 3675 kr för handläggning av årlig rapportering av köldmedia där rapporten behövs kompletteras och som därmed inte var komplett.
2. avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.

Stöd för beslut

Beslutet är fattat med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), 9 kap. 5 § förordning (1998:940) om avgifter för provning och tillsyn enligt miljöbalken och taxa antagen av kommunfullmäktige 2016-10-03 § 188 punkt 9 för beslut enligt miljöbalken.

Beslutsunderlag

Delegaten har enligt gällande delegationsordning rätt att för nämndens räkning ta beslut.

Ärendet

Bygg- och miljöavdelningen mottog 2017-03-30 en årsrapport för de läcksökningskontroller som skett på anläggningen Torshälls förskola under år 2016. Komplettering begärdes och uppgifter inkom 2017-05-30.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning

Enligt 29 § i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser ska rapportering av läckagekontrollen för föregående år ske till den kommunala tillsynsmyndigheten senast den 31 mars följande år.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att kontrollrapporten är komplett och att anläggningen är i gott skick. Operatören har uppfyllt kraven gällande

- inlämnande av rapport i tid (innan den 31 mars)
- certifieringskraven för kontroll av anläggningen (rätt och aktivt certifikat).

Operatören har **inte** uppfyllt kraven gällande:

- kontrollintervall (3, 6 respektive 12 månader)

Förslag till beslut om miljöstraffavgift har kommunicerats med operatören i separat skrivelse daterad 2017-11-17.

För denna anläggning ska kontroll ske med ett intervall om 12 månader. Nästa periodiska läckagekontroll ska därför ha skett senast 2017-10-15.

Avgift

Enligt miljöbalken 27 kap. 1 § har bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden rätt att ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, tillhörande föreskrifter samt förordningar inom balkens tillämpningsområde. Kommunfullmäktige har antagit taxa för Värmdö kommuns prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelslagen. Av taxan framgår vilken avgift som ska tas ut. Enligt 9 kap. 5 § i förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken kan beslut om avgift gälla omedelbart även om det överklagas.

Exempel på vad som ingår i handläggningstiden:

- Registrering, komplettering, inläsning och beredning av inkomna ärenden.
- Platsbesök
- Behandling av inkomna handlingar
- Upprättande av skrivelser, rapporter och beslut
- Kontakter med sakkunniga, t.ex. jurister
- Resor (max fyra timmar per platsbesök)

I taxan framgår det att en avgift om 2100 kr ska tas ut för handläggning av en årlig rapport om köldmedia där rapporten bedömts vara komplett respektive 3675 kr för handläggning av rapport som behövt kompletteras och därmed inte bedömts vara komplett. Er rapport har inte varit komplett eftersom den saknade uppgifter om läcksökningskontroller av aggregaten VP1 och VP2.

Information och upplysningar

Den 1 januari 2015 trädde EU:s nya f- gasförordning (EU) nr. 517/2014 i kraft . Därmed förändras läckagekontrollintervallen till att istället baseras på

koldioxidekvivalenter (CO₂e) istället för kilo. För aggregat som har en köldmediamängd över 5 ton koldioxidekvivalenter (CO₂e) ska läckagekontroll ske minst var tolfte månad. Om det i anläggningen någon gång under ett kalenderår finns minst 14 ton CO₂e ska en kontrollrapport skickas till bygg- och miljöavdelningen.

Kontrollrapporten för år 2017 ska skickas in mellan 1 januari och 31 mars år 2018. Årsrapporten ska avse hela kalenderårets läckagekontroller. Observera att det är operatören (dvs det företag som ansvarar för anläggningen) som är ansvarig för att se till att det *företag* och den *person* som anlitas för kontrollerna innehar rätt certifikat för det arbete som utförs och att certifikatet är aktivt. Certifikatet kan kontrolleras på <http://www.incertonline.se>.

Om kontrollanten noterat ett läckage ska uppföljande läckagekontroll ske inom en månad. Det ska framgå av den årliga rapporten i vilket aggregat läckaget och eventuell avtappning/påfyllning skett samt när uppföljande kontroll har skett.

Information om nya f-gasförordningen (SFS 2016:1128)

Som en följd av att en ny EU-förordning om f-gaser beslutats så har regeringen beslutat om en ny svensk förordning. Den nya förordningen trädde i kraft 1 januari 2017.

Därmed har vissa utrustningar har fått nya krav, och vissa omfattas inte längre av läckagekontroll. Detta gäller till exempel för en utrustning som innehåller över tre kilo köldmedier men som vid omräkning till det nya systemet ger ett värde på under fem ton CO₂e. På samma sätt innebär ändringen att utrustning som innehåller under tre kilo köldmedier, men vid omräkning till det nya systemet ger ett värde på över fem ton CO₂e. Den ska då omfattas av till exempel läckagekontroller.

På Anläggningskollen (<http://www.alltomfgas.se/anlaggningskollen>) kan du se vilken koldioxidekvivalent ditt aggregat har och vilket kontrollintervall som gäller för dig.

Den nya förordningen innebär även följande ändringar:

- Förordningen hänvisar till kraven i EU:s förordning (EU) nr. 517/2014 om fluorerade växthusgaser i fråga om kraven på läckagekontroll.
- Kraven på anmälan innan installation eller konvertering av utrustning samt årsrapportering har uppdaterats. Tidigare gällde dessa krav för utrustningar och anläggningar med 10 kg köldmedia eller mer. Nu gäller dessa krav för utrustningar och anläggningar med 14 ton CO₂e eller mer.
- Regler kring användningsförbud av ozonnedbrytande ämnen har flyttats till den nya förordningen (SFS 2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen.
- Hårdare krav kring hantering av köldmedia i mobil utrustning har införts, t.ex. krävs årsrapportering för mobil utrustning som omfattas av

läckagekontroll om denna innehåller 14 ton CO₂e eller mer. Vidare krävs det att personal och företag som hanterar köldmedia i mobil utrustning ska ha certifikat. Undantag finns dock för luftkonditioneringsutrustning med under 5 ton CO₂e.

Övrigt

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Faktura skickas separat.

BYGG-, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Sändlista:

Delges beslut via e-post

Värmdö kommun

Tekniska nämnden via Carina Molin, carina.molin@varmdo.se

Information om hur du överklagar bygg-, miljö- och hälsoskyddsmyndens beslut

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Tid för överklagande

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsmynden måste ha fått din skriftliga överklagan inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan ditt överklagande inte tas upp för prövning.

Hur du utformar ditt överklagande mm

I skrivelsen med överklagandet ska du;

- Tala om vilket beslut du överklagar, uppge beslutsnummer/paragraf i protokollet och diarienummer
- Ange varför du anser att beslutet är felaktigt
- Redogöra för hur du vill att beslutet ska ändras

Du kan givetvis anlita ombud som sköter överklagandet åt dig, glöm då inte att du måste bifoga en fullmakt.

Övriga handlingar

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt i ärendet så bör du bifoga dessa.

Underteckna överklagandet

Din skrivelse med överklagandet ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge även dina kontaktuppgifter och postadress.

Var ska överklagandet lämnas/skickas?

Din skrivelse med överklagandet ska inlämnas/skickas till bygg-, miljö- och hälsoskyddsmynden i Värmdö kommun, se adress nedan.

Länsstyrelsen i Stockholms län

via Värmdö kommun

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsmynden

134 81 GUSTAVSBERG