

Tillgängligheten Tuben 2018-08-28

Entrén

Den är nu alldeles nyss genomgången av avdelningen för stadsutveckling för att se om den kan uppdateras.

Hissen

Det finns ingen spegel i hissen.
Ingen syntolkning på knapparna.
Det finns ingen röst som talar om för dig vilken våning du är på.

Trappan

Otydlig markering på trappstegen.
Ingen markering om var trappan börjar, varken ner eller upp.

Plan 4

Det är trösklar in till alla kontorsrum.
Det finns inga färgmarkeringar på rummen som visar var de finns.
Det finns inga ledstråk i golven.
Det är målat i vitt överallt och svårt att urskilja vad som är vad utmed alla väggar.

Handikapptoaletten

Toaletten är för trång för en större rullstol.
Allt är vitt.
Tvättstället är för högt.
Pappershanddukarna sitter fel, går inte att ha den där då du sitter i en rullstol.
Larmet är ej inkopplat, utan du måste själv sätta i detta då du går in på toaletten.
Inget hjälphandtag på väggen.
Utänför är det en massa saker som står i vägen för att komma in.

Nödutgången

Dörrarna går utåt, vilket innebär att halva spiraltrappan neråt är blockerad.

Plan 3

Skylt på handikapptoaletten saknas.

Om skötbordet ska finnas på handikapptoaletten skall det sättas upp en skylt att detta ska fällas upp efter användandet.

Skötbordet kan sättas upp på en av de små toaletterna, med märkning var det är.

Scenen, finns det ramp? Det finns ingen synlig.

Finns det stolar med armstöd? Fanns inga vid inspektionen.

Klockan på väggen är felplacerad.

Torde finnas färg på alla karmar som markerar var rummen finns.

Inga ledstråk finns.

Närvarande: Kerstin Järneberg, Jaan Kaur, Wiveca Eklund
