



Bilaga 1




ANVISNING


Ventilation:
TA / FA 1 Enhetsaggregat för till och frånluft med värmeväxlare och inbyggda filter för till- och frånluft. (ek. deplacerande ventilation)
Maximal luftomsättning vid 28 dB(A) 250 l/s
avsedd för max 36 personer.
Max tillgängligt luftflöde 300 l/s och 33 dB(A)
Till och frånluft i störrum separerat
TA / FA 2. Maximal luftomsättning 90 l/s och 30 dB(A)
avsedd för max. 12 personer.
Max tillgänglig luftomsättning 155 l/s och 34 dB(A)
TA/FA 3 i Pers. rum separerat med vent. aggregat:
Mitsubishi VL 100 med luftomsättning 21 alt. 29 l/s
Separat FA väkt för köpprum, WC och städ är kopplat till frånluften i TA / FA 1 och förreglat.
Luftflöden justeras efter förutsättningarna



ENTRÉFASAD



SKOLSALFASAD



GAVEL

0 1 2 3 4 5m
SKALA 1:100

REV	ANT	REVIDERINGEN	AVSER	SIGN	DAT
EXPANDIA					
Moduler					
Expandia Moduluthyrning AB ANGÅVÄGEN 10 264 94 KLIPPAN TEL 0435 79430 FAX 0435-72385					
BASTÖRGATAN 2 721 34 VÄSTERÅS TEL 021 - 80 41 10 FAX 021 - 30 55 10					
DATUM	20050704	RITAD AV	Sven Johansson		
SKALA	1:100	AVTALSNR.	0	RITNINGSNUMMER	05370-01
PLAN OCH FASADRITNING					REV

ÄLVSJÖ SDF
Tillfällig förskolepaviljong
Långängsvägen / SVÖRIPS VÄGEN /
GÄRDSTAGEN

