

Svar till remiss BBR 2013 (bilaga)

Föreskrift (avsnitt)	Kommentar/Motivering	Förslag till ändring
1:4 Föreskrift och allmänt råd	Konsekvensutredningen tar inte upp den formuleringsändring man gör i samband med CPR. Föreskriften ”Med byggprodukter med bedömda egenskaper...” upplevs lite otydlig. Finns även behov av att omformulera alternativen c) och d). c) ” har certifierats av ett...” d) ” har tillverkats i en fabrik...fortlöpande övervakas , bedöms och godkänns av...”	”Byggprodukter med bedömda egenskaper avses i denna författning byggprodukter som är” c) ” <u>certifierade</u> av ett...” d) ” <u>tillverkade</u> i en fabrik... fortlöpande <u>övervakats</u> , <u>bedömts</u> och <u>godkänts</u> av...”
1:4 Allmänt råd	Omformulering behövs för tydlighet i innebörden. ”Med ledning av produktdeklarationen kan byggherren avgöra om byggprodukten är lämplig för aktuell användning.”	”Med ledning av en framtagna produktdeklaration <u>bör</u> byggherren avgöra om byggprodukten är lämplig för avsedd användning. (denna formulering stämmer dessutom bättre överens med det tydligare avsnittet 2:322 fjärde stycket).
3:142 Föreskrift, tredje stycket.	Angiven föreskrift innehåller alternativ lösning av funktionskravet. Detta kanske bör stå som allmänt råd. ”Där nivåskillnader i kommunikationsutrymmen inte kan undvikas ska skillnaderna utjämnas med ramp, hiss eller annan lyftanordning och trappa. ”	”Där nivåskillnader i kommunikationsutrymmen inte kan undvikas ska skillnaderna utjämnas.”
3:1422 Föreskrift, andra meningen. Samt 3:1222	Hur funktionskravet på ramper i byggnader ska utformas finns redan med i allmänt råd. ”Ramper ska luta högst 1:12.”	Bör bara stå med i allmänt råd. Dessutom blir det mer förenligt med avsnitt 3:514, allmänt råd, andra stycket.
3:1451 Föreskrift, första stycket andra stycket samt i konsekvensutredning	Det nya begreppet taluppfattbarhet bör tydliggöras med en definition i regelverket. För vidare förtydliganden av dessa funktionskrav på ljudmiljön kan behovet att veta skillnaden mellan begreppet taluppfattbarhet och hörbarhet uppträda. Andra nya begreppet ”samlingsal” behöver tydliggöras i förhållande till samlingslokal i regelverket. I	Definition taluppfattbarhet: uttryck för hur väl ljudet från källan uppfattas av mottagaren i ett rum?

	konsekvensutredningens motiv på s.40 anges i sista stycket, att begreppet har en annan avgränsning utan vidare angivelse på vilken avgränsning. Föreligger behov av att beakta det nya begreppet i avsnitt 5:212 vad gäller indelningen av verksamhetsklasser?	
3:146	Ändringen saknas i konsekvensutredning.	
3:511 Allmänt råd, åttonde stycket.	Avsnitt 3:511 är inte förenligt med 3:1451. ” Samlingslokaler och receptioner bör utrustas med teleslinga, IR-system eller någon annan teknisk lösning så att de blir tillgängliga och användbara för personer med nedsatt hörsel.”	<u>Samlingssalar</u> och receptioner ska utrustas med teleslinga, IR-system eller annan teknisk lösning så att de blir tillgängliga och användbara för personer med nedsatt hörsel.
5:249 Allmänt råd	Något otydlig formulering. ”Avskilda pannrum och bränsleförråd i direkt anslutning till ett avskilt pannrum bör utformas som egen brandcell”	Avskilda pannrum i direkt anslutning till ett bränsleförråd bör utformas som egen brandcell?
6:21 Allmänt råd	Bör förtydligas i meningen angående variationen föroreningar eller emissioner över tid i byggnaden. ”Material som inte avger stora mängder föroreningar eller emissioner bör väljas i första hand för att undvika ökat behov av luftväxling.”	”Material som inte avger stora mängder föroreningar eller emissioner över tid bör väljas i första hand för att undvika ökat behov av luftväxling.”
6:212	”Öppningsbar lucka vars enda uppgift är att öppna en passage för luft genom klimatskalet för tillfällig vädring.”	”Öppningsbar lucka vars enda uppgift är att öppna en passage för luft genom klimatskalet för vädring.”
6:22 Föreskrift	Behov av förtydligande ”Byggnader ska utformas och deras installationer ska utformas och placeras så att halten av föroreningar i tilluften inte är högre än gällande gränsvärden för uteluft.”	”Byggnader ska utformas och deras installationer ska utformas och placeras så att halten av föroreningar i <u>byggnadens tilluft</u> inte är högre än gällande gränsvärden för uteluft.”
6:253 Föreskrift, andra stycket.	Vädring bör gälla generellt för bostadslägenheter. ”I bostadslägenheter för studerande ska avskiljbar del av rum för matlagning minst ha indirekt tillgång till öppningsbart fönster eller vädringslucka.”	”I bostadslägenheter ska avskiljbar del av rum för matlagning minst ha indirekt tillgång till öppningsbart fönster eller vädringslucka.”
6:5324 Föreskrift	Förenkling ”Fasadbeklädnader ska anordnas så att <u>utifrån kommande fukt</u> inte kan nå fuktkänsliga byggnadsdelar.”	”Fasadbeklädnader ska anordnas så att fukt utifrån inte kan nå fuktkänsliga byggnadsdelar.”
6:641 Föreskrift,	Förtydligande.	

andra stycket	"Lukt får inte spridas från avloppsnätet."	"Besvärade lukt får inte spridas från avloppsnätet."
6:7411 Föreskrift, andra stycket	Förtydligande. "Kravet på utsläpp av koloxid (CO) gäller inte för öppna spisar och kakelugnar som främst är avsedda för trivseleldning och inte heller för utsläpp från vedspisar som främst är avsedda för matlagning."	"Kravet på utsläpp av koloxid (CO) gäller inte för öppna spisar <u>samt</u> kakelugnar som främst är avsedda för trivseleldning och inte heller för utsläpp från vedspisar som främst är avsedda för matlagning."
8:241 Föreskrift, första stycket	"Byggnader vars yttertak behöver beträdas för byggnadens drift eller användning ska förses med anordningar som skyddar mot fall och därmed personskador." Det är väl exemplifierat vad gäller innebörden av drift. Det finns behov att exemplifiera även "användning"	"Byggnader vars yttertak behöver beträdas för byggnadens drift eller underhåll ska förses med anordningar som skyddar mot fall och därmed personskador."
8:353 Konsekvensutredning Ekonomiska konsekvenser	I utredningen anges de negativa effekterna med sänkt nivå för härdat säkerhetsglas. Detta tas tyvärr inte med i den ekonomiska konsekvensen vilket kan anses vara relevant då kompensation av ljudreduktionen kan komma att behöva göras. Det är även oklart hur många av de enligt tabell 6 som berörs av skärskador från säkerhetsglas i byggnader.	