



Handläggare: Nette Bygren
Telefon: 08 508 28 866

Till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2013-02-05, p. 24

Årlig tillsynsrapport för Energianläggningar 2012

Förvaltningens förslag till beslut

1. Godkänna rapporten ”Årlig tillsynsrapport för energianläggningar 2012”

Gunnar Söderholm
Förvaltningschef

Gustaf Landahl
Avdelningschef

Sammanfattning

Miljöförvaltningen utövar tillsyn på alla stora energianläggningar inom staden. I tillsynsområdet ingår också gasproduktionsanläggningar, distributionsnäten för gas och fjärrvärme samt jordförlagda oljeisolerade elkablar.

Nämnden har som remissinstans yttrat sig i flera tillståndsärenden under året. Det gäller fortsatt och utökad verksamhet vid Hässelbyverket, Högdalenverkets villkor om utsläpp till vatten, Värtaverkets villkor om utsläpp till vatten samt tillstånd till fordonsgasanläggningar i Henriksdal och Bromma.

Anmälningensärenden som hanterats under året rör en mindre ändring vid Högdalens gasblandstation, flera marksaneringsärenden kopplade till oljekabelnätet, ombyggnation av värmepumpar vid Hammarbyverket samt bränslebyte vid några av Stockholmshems anläggningar.

Klagomål som hanterats under året rörde en kortvarig bullerstörning från Värtaverket, svart rök från Värtaverkets skorsten, samt en brummande transformatorstation i ett villaområde.

Övriga tillsynsmöten under perioden har rört nedläggningen av Gasverket, oljeläckage från oljekabelnätet, energikartläggning vid Hässelbyverket, bränslehanteringen vid Högdalenverket, biooljeläckage i energiamnen, invallning vid Gasturbin G5, Legionella i Akalla kylanläggning samt uppföljning av anmärkningar vid Akallaverket.

Förvaltning har deltagit i periodiska besiktningar vid Hammarbyverket, Hässelbyverket, Högdalenverket, gasturbin G5, Energihamnen och Värtaverket.

Överlag är egenkontrollen god hos de verksamhetsutövare som driver energianläggningar i Stockholms stad. De brister och störningar som kommit till miljöförvaltningens kännedom har i de flesta fall efter dialog med verksamheten åtgärdats.

Egenkontrollen kan dock förbättras hos Fortum Distribution när det gäller oljekabelnätet, och hos Fortum Värme när det gäller underhåll och åtgärder vid Akallaverket. Vissa frågor hos de större verken tar ibland onödigt lång tid att åtgärda, vilket har lett till en formell uppmaning och två uppföljande tillsynsmöten under året. Några förelägganden har inte skickats.

Slut

Bilagor

1. Årlig tillsynsrapport för energianläggningar 2012