

Handläggare
Charlotte Gredenberg
Telefon: 0850824452**Till**
Skärholmens stadsdelsnämnd

Utredning om gifttunnor

- Svar på skrivelse

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen.

Kerstin Sandström
StadsdelsdirektörBritt Karlsson
Avdelningschef

Sammanfattning

Efter att en förälder larmat om tunnor med farliga kemikalier utanför en förskola i Bredäng gavs stadsdelsförvaltningen i uppdrag av Skärholmens stadsdelsnämnd att utreda händelsen.

Stadsdelsförvaltningen ser att leverantören både har brustit i hanteringen av kemikalier samt att hålla tidplanen för arbetet. Under tiden som verksamheten var igång var arbetsplatsen inhägnad och barnen vistades på en avskild del av förskolegården.

Stadsdelsförvaltningen kommer i samråd med huvudskyddsombudet ta fram en checklista för att säkerställa barnens säkerhet vid ombyggnad, renovering eller tillbyggnad av en förskola.

Bakgrund

Vid nämndsammanträde 2015-09-24 fick stadsdelsförvaltningen i uppdrag från Skärholmens stadsdelsnämnd att noga utreda händelsen med gifttunnor som lämnats oskyddade under bygget på förskolan Concordiavägen 29. Skrivelsen är inlämnad av Jan Jönsson (FP), Elisabeth Johnson (M), Erik Sihlberg (C) och Thomas Flank (KD).

Ärendet

Föräldrar har larmat om att tunnor med farliga kemikalier lämnats oskyddade samt att arbete med kemikalierna utfördes när barnen var i förskolan. Stadsdelsförvaltningen ska redogöra för vilka riskbedömningar som föregick arbetet, vilka skyddsåtgärder som vidtogs när arbetet startades, hur skyddsombud, förskolechef och platschef agerat för att säkerställa arbetsmiljön samt vilka åtgärder som vidtagits efter händelsen.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på avdelning Förskola och fritid.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Stadsdelsförvaltningen instämmer med nämndens skrivelse och ser mycket allvarligt på det inträffade.

Berörda parter

Verksamhetscontroller inom förskola och fritid har samlat in information från Marvin Gholamzadeh, förvaltare SISAB och beställare av arbetet. Lena Wide biträdande förskolechef som var ansvarig chef vid tillfället samt Sofie Möller, förskolechef som vid tillfället var på semester. Marvin Gholamzadeh har vidarebefordrat information från SISABs leverantör SVEAB.

Beskrivning av händelseförloppet

Förskolan Concordiavägen 29 hade innan sommaren fått information från SISAB och entreprenören att arbetet med att renovera och byta ut klätterställningen på förskolegården skulle ske under de fyra veckor då verksamheten var stängd under sommaren. Personalen samt skyddsombud på förskolan var informerade om detta.

Som fallskydd under klätterställningen beslutade SISAB att lägga en gummibeläggning som används på många av stadens förskolegårdar. Gummibeläggningen läggs i flera lager och består av gummikulor och ett bindemedel. Bindemedlet förvaras i tunnor och innehåller bland annat kemikalien difenylmetandiisocyanat (DMI). DMI är direkt hälsofarligt i flytande form, när kemikalien kommer i kontakt med luftens syre härdar den och mätningar visar att farliga ämnen finns därefter inte kvar. Förskolan har inte mottagit någon information från SISAB om att giftiga kemikalier skulle komma att användas i samband med renoveringen av förskolegården.

Innan gummibelägningsarbetet startades på Concordiavägen 29 upprättades en arbetsmiljöplan av SISAB och entreprenören. I denna framgår att arbetet med gummibeläggningen innebär en särskild risk med anledning av de kemiska ämnen som används, arbetet ska därför ske inom inhägnat område. Arbetsplatsen inhägnades därför med skyddsstaket när arbetet startade.

Gummibelägningsarbetet påbörjades fredagen den 31/7 och avslutades måndagen den 3/8. Under fredagen och helgen var förskolan Concordiavägen 29 stängd. Måndag 3/8 startar verksamheten som vanligt efter sommaruppehållet, då är ännu inte renoveringen av gården färdigställd. En förälder påtalar på måndagen den 3/8 för personal att det står tunnor utanför förskolans gård som tycks innehålla giftiga ämnen utifrån etiketten. Personal kontaktar omgående biträdande förskolechef som besöker förskolan för att inspektera säkerheten på morgonen den 4/8 och konstaterar då att tunnorna står tillslutna utanför förskolans område. I varningstexten står att ämnet ”kan vara farligt att inandas om ämnet används i slutna rum”. Biträdande chef kontaktar SISAB via mail samma dag och ber dem flytta tunnorna då hon bedömer att det är olämpligt att tunnorna står i anslutning till gården. SISAB återkommer senare under dagen och bekräftar att tunnorna ska flyttas, detta görs först under onsdagen 5/8 eller möjligtvis torsdag förmiddag 6/8. Under tiden som renoveringsarbetet pågick och förskolan har haft verksamhet så har barnen vistats i en annan inhägnad del av förskolegården som är avskild från den del där arbetet genomförts.

När renoveringsarbetet skulle avslutas har allt arbetsmaterial inte bortforslats (avetablerats). När förvaltaren besöker förskolan den 7/8 noterar han att en tillsluten tunna samt tre säckar med gummikulor ligger på återvandsgränden vid Concordiavägen 27 (ca 80 meter från förskolan). Förvaltaren kontaktar direkt entreprenören som forslar bort materialet samma dag.

Stadsdelsförvaltningen hade ett uppföljningsmöte med SISAB i början av september. Där påtalades den bristande hanteringen av kemikalier och att leverantören därmed bröt mot arbetsmiljöplanen genom att inte förvara kemikalierna inom inhägnat område, både under arbetets gång samt när det skulle bortforslas. Arbetet var inte slutfört enligt kommunicerad tidplan och ingen ny information hade lämnats till förskolechef. Vid öppning av förskolan den 3/8 uppmärksammade personalen att arbetet fortfarande pågick. Personalen uppger att ingen läckande tunna har funnits på eller i

nära anslutning till förskolegården under den tid då verksamheten varit öppen.

Åtgärder

Stadsdelsförvaltningen utformar en checklista med rutiner för att säkerställa barnens säkerhet vid olika former av renovering, tillbyggnad eller ombyggnad på förskolan. Checklistan tas fram i samråd med huvudskyddsombud och ska vara klar för användning den 31 oktober.

För att säkerställa att material inte lämnas kvar när arbetet är slutfört har SISABs entreprenör SVEAB tagit fram en checklista för avetablering. I samband med avetablering synas arbetsplatsen av arbetsledning för att säkerställa att samtliga produkter är bortförda från arbetsplatsen. SVEAB informerar SISAB om att nya rutiner kommer att införas gällande avetablering samt avtalstecknande med underentreprenörer.