

Handläggare
Sara Heppling Trygg
Telefon: 08-508 24 016**Till**
Stadsbyggnadskontoret
DNR: 2015-18441

Ansökan om tillstånd för schakt och permanent VA-ledning Sättravarsvägen.

Svar på internremiss från Stadsbyggnadskontoret, DNR:2015-18441

Den sträcka där schaktning ska ske är enligt Trafikverket uppgrävd under 2009 när idrottsförvaltningen då anlade en VA-ledning. I de nu planerade schakten förläggs två avloppsledningar och en vattenledning på ca 1,5 meters djup. Schakten är cirka en halv meter djupare än tidigare och stadsdelsförvaltningen anser att det finns en risk att trädrötter skadas vid schakten. Schaktningen bör därför utföras försiktigt, och trädrötter som påträffas beskäras på rätt sätt för att undvika röta.

Skärholmens stadsdelsförvaltning tillstyrker Trafikverkets ansökan om att anlägga vatten- och avloppsledningar längs Sättravarsvägen enligt bifogade underlag, under förutsättning att;

- schaktningen genomförs varsamt så att skada på trädrötter undviks i största mån. Om rötter krupit in i området sedan den förra schakten 2009 eller om den nya schakten som djupare påverkar nya rötter ska dessa kapas enligt god praxis. Se Stockholm stads växtbäddshandbok för direktiv;



Korrekt beskurna grövre rötter.



Rot $\varnothing > 50$ mm. Felaktigt avgrävd. Ska beskäras längre in i marken där inga sprickor förekommer. Skärs av med såg eller grensekatör.

- återställningen av dikeskanten sker i samråd med stadsdelsförvaltningen och ekolog från miljöförvaltningen angående val av material och eventuellt behov av insådd.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, som är tillsynsmyndighet för natur- och kulturresevatnen, ansvarar för att kontrollera att beslutet följs.

Susanne Leinsköld
Avdelningschef
Stadsutveckling