

PM 2016:137 RI (Dnr 133-801/2016)

Samråd om 400kV luftledning mellan Snösätra i Stockholms stad och Ekudden i Huddinge kommun

Remiss från Svenska Kraftnät

Remisstid den 25 augusti 2016

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Som svar på remissen ”samråd om 400kV luftledning mellan Snösätra i Stockholms stad och Ekudden i Huddinge kommun ” hänvisas till vad som sägs i promemorian.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Ärendet

Svenska Kraftnät planerar en ny luftledning för 400kV mellan den planerade stationen Snösätra och station Ekudden i Huddinge kommun. Sträckan inom Stockholms stads gränser är ca 1 km. Den aktuella ledningssträckan är en del i projektet Stockholms Ström, som syftar till att utöka kapaciteten i strömförsörjningen och frigöra mark för exploatering.

Staden har för yttrande erhållit ett nytt samrådsförslag från Svenska Kraftnät. Samrådet är ett första steg i processen inför en kommande koncessionsansökan. Samrådet i sin helhet finns tillgängligt på [Svenska Kraftnäts hemsida](#).

Beredning

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafikkontoret. Stadsledningskontoret, exploateringskontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret har inkommit med ett gemensamt kontorsyttrande.

Stadsledningskontoret, exploateringskontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret har i svar på tidigare remiss förordat ett sjökabelalternativ för att undvika intrång i Rågsveds friområde. Staden vidhåller uppfattningen att en mark- eller sjökabel vore att föredra eftersom området utreds för naturreservat.

Mina synpunkter

Jag hänvisar till stadsledningskontoret, exploateringskontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafikkontorets gemensamma tjänsteutlåtande och föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Som svar på remissen ”samråd om 400kV luftledning mellan Snösätra i Stockholms stad och Ekudden i Huddinge kommun ” hänvisas till vad som sägs i promemorian.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Stockholm den 18 augusti 2016

KARIN WANNGÅRD

Bilaga

Samrådet

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Remissammanställning

Ärendet

Svenska Kraftnät planerar en ny luftledning för 400kV mellan den planerade stationen Snösätra och station Ekudden i Huddinge kommun. Projektet är en del i Stockholm Ström som består av ett 50-tal delprojekt med syfte att utöka kapaciteten och driftsäkerheten i strömförsörjningen i regionen samt frigöra mark för exploatering. Projektet är således viktigt för stadens utveckling.

Den nya 400kV luftledningen ersätter den 220kV luftledning som finns idag. Sträckningen för den ca 10 km långa ledningen föreslås i stort sett följa den befintliga luftledningen, som kommer att rivas. Sträckan inom Stockholms stads gränser är ca 1 km.

Staden har i september 2015 svarat på en tidigare remiss i samma ärende. Då redovisades tre alternativ varav staden förordade ett alternativ med en mark- och sjökabel, vilket skulle innebära att ledningen över Rågsveds friområde togs bort. Området utreds för närvarande för naturreservat.



Staden har för yttrande erhållit ett nytt samrådsförslag från Svenska Kraftnät angående en 400kV luftledning mellan Snösätra och Ekudden i Huddinge kommun. Samrådet är ett första steg i processen inför en kommande koncessionsansökan. Efter samrådet upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och samrådet avser således också vilka frågor som ska behandlas i MKB:n.

Beredning

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden.

Stadsledningskontoret, exploateringskontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret har inkommit med ett gemensamt kontorsyttrande.

Stadsledningskontoret, exploateringskontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret

Stadsledningskontoret, exploateringskontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret gemensamma tjänsteutlåtande daterat den 11 augusti 2016 har i huvudsak följande lydelse.

Staden är främst berörd av sträckan över Rågsveds friområde där det idag finns flera luftledning. Vattenfall har två ledningar varav en ska markförläggas och den andra planeras i samma sträckning som den nu föreslagna 400kV ledningen. Mot bakgrund av att området utreds för naturreservat och att ett mindre bostadsprojekt också har diskuterats anser staden att en mark- eller sjökabel vore att föredra. Oavsett nivå på elektromagnetiska fält så kan en större kraftledning upplevas som ett oönskat inslag i närmiljön.

Som svar på remissen ”samråd om 400V luftledning samråd om 400kV luftledning mellan Snösätra i Stockholms stad och Ekudden i Huddinge kommun” hänvisas till vad som anförts i stadsledningskontorets, exploateringskontorets, miljöförvaltningens, stadsbyggnadskontorets och trafikkontorets gemensamma tjänsteutlåtande.