

Tillstånd och prövning
Simon Engelhardt
016-16 27 44
simon.engelhardt@ei.se

STOCKHOLMS STAD

kommunstyrelsen@stockholm.se

Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession

Svenska Kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om att få spänningshöja en befintlig 220 kV ledning till 400 kV.

Ansökan avser en markkabel från Skanstull till Örby i Stockholms kommun, Stockholms län. Den ska framöver drivas med 400 kV (nominell spänning) och är redan idag konstruerad för 420 kV (konstruktionsspänning). Det är Ei som avgör om ledningen ska få tillstånd.

I vår handläggning utreder vi ledningens påverkan på samhällsbyggnaden, miljön och människors hälsa. Ni är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen (2013:208). Vi behöver därför ert svar för att kunna fatta ett beslut.

Av ert yttrande ska det särskilt framgå:

- Om ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och områdesbestämmelser.
- Om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet.
- Om ni anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är tillräckliga.
- Annan information som ni anser är av betydelse för vår prövning.

[Ansökan med bilagor hittar ni på www.ei.se/2017-103145](http://www.ei.se/2017-103145).

Vi vill ha ert yttrande senast **den 16 november 2018**. Skicka svaret till registrator@ei.se. Ange diarienumret i ämnesraden. Ni behöver inte skicka originalet per post.

Om du har frågor, vänligen kontakta handläggaren enligt ovan.

Med vänlig hälsning,

Simon Engelhardt

2018-09-10

2017-103145-0009