

**Handläggare**  
Charlotte Larsson  
Telefon: 08-508 288 71**Till**  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden  
2020-02-18 p. 8

## Årsrapport, tillsyn på kyltorn 2019

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Godkänna rapporten ”Kyltornstillsyn 2019”
2. Överlämna rapporten till Miljödepartementet.

Anna Hadenius  
FörvaltningschefMonika Gerdhem  
Avdelningschef

### Sammanfattning

Under 2019 genomförde förvaltningen tillsyn på 8 kyltornsanläggningar.

Tillsynen visade att det finns en del brister i egenkontrollen gällande kemikaliehantering, provtagning och kontroll av utrustning och att verksamhetsutövarna tycker att det är svårt att veta vad som gäller eftersom det inte finns någon tydlig svensk reglering av hur kyltorn ska driftas och kontrolleras. Över hälften av verksamheterna har någon gång haft legionellatillväxt i sin kyltornsanläggning vilket visar dels hur vanligt det är, dels hur viktigt det är att provta och sköta anläggningarna korrekt för att undvika spridning av bakterier till omgivningen.

Eftersom miljöborgarrådet under 2018 har överlämnat en promemoria till miljödepartementet med förslag om att införa registrerings- eller anmälningsplikt för kyltorn i syfte att tillsynsmyndigheterna ska ha kännedom om befintliga anläggningar, förelås nämnden även överlämna rapporten till miljödepartementet.

### Bilaga

1. Tillsynsrapport kyltorn 2019