

Handläggare
Tobias Gunnarsson
08-508 266 47**Till**
KF/KS kansli

Yttrande över ansökan om nätkoncession, svar på remiss

Exploateringskontoret har fått rubricerat ärende för yttrande för eventuellt yttrande senast 2020-11-10 och yttrar sig för att senare anmäla yttrandet till exploateringsnämnden.

Bakgrund

Ledningsägaren Vattenfall Eldistribution AB planerar att utföra två nya 132 kV markförlagda ledningar mellan planerad transformatorstation Barkarby och befintliga luftledningar i Akalla, i Järfälla och Stockholms kommuner, se bilaga 1. Energimarknadsinspektionen (Ei) som handlägger Vattenfalls ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) har begärt in yttrande från Staden i egenskap av markägare. Staden är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen (2013:208). Ei behöver därför Stadens svar för att kunna fatta beslut i ärendet.

De nya ledningarna syftar till att förebygga överlast och att skapa ett starkare nät inför framtida anslutning av stadsdelen Barkarbystaden i Järfälla kommun.

Ledningsägaren Vattenfall AB kontaktade under 2018 kontoret i samband med att de förberedde ansökan om nya markförlagda kraftledningar mellan Barkarby och Akalla. De nya markförlagda ledningarna var avsedda att anslutas till Vattenfalls befintliga luftledningar i sydvästra Akalla. Kontoret och Vattenfall kom då överens om att utöka planeringsområdet till att även omfatta markförläggning av del av befintlig 77 kV luftledning. Den utökade sträckan löpte över ett område söder om kvarteret Tavastehus i sydvästra Akalla. Området har tidigare varit aktuellt för ny exploatering.

Kontoret började då, tillsammans med Stadsbyggnadskontoret och byggaktör, ånyo att utreda möjligheterna att bebygga området med bostäder. Staden kom snart att uppmärksammas av länsstyrelsen att projektområdet skulle komma att omfattas av strandskydd vid ny planläggning. Stadsbyggnadskontoret gjorde då bedömningen att detta skulle förhindra ny planläggning för

bostäder. Kontoret ombad därför Vattenfall att exkludera ledningssträckningen över Tavastehusområdet i ansökan till Ei.


Synpunkter och kontorets förslag

Ledningssträckningen ligger till största delen inom Hansta Naturreservat och Igelbäckens Kulturresevat. Syftet med reservatsområdena är bl.a. att bevara och skydda natur- och kulturområdena, och någon ny bebyggelse är inte planerad.

Kontoret har ingenting att erinra mot Vattenfalls förslag att dra nya markförlagda ledningar i sträckningen mellan ny transformatorstation i Barkarby och befintliga luftledningar i Akalla. En markförlagd ledning är, jämfört med en luftledning, bättre för det övergripande visuella intrycket av området och bidrar till en trivsammare vistelsemiljö. Ledningsförläggningen bör i möjligaste mån placeras i anslutning till gata eller gc-väg, samt samordnas i tid med andra arbeten.



.....
(Johan Castwall)



.....
(Gunnar Jensen)

Bilagor

1. Utdrag ur samrådsunderlag (karta).