



Handläggare: Marianne Berg Ekbohm
Tfn: 508 14 034

Enskede - Årsta stadsdelsnämnd

Delredovisning av uppdrag att utreda utformningen av Stockholmsregionens framtida kraftledningsnät - yttrande

Förslag till beslut

Tjänsteutlåtandet åberopas som yttrande till kommunstyrelsen.

Ulla Thorslund
Stadsdelsdirektör

Leif Fransson
Chef avdelningen ekonomi och stadsmiljö

Ärendets beredning

Detta ärende har utarbetats inom avdelningen ekonomi och stadsmiljö.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har till bland annat stadsdelsnämnderna översänt delrapporten Stockholms Ström, En utredning om Stor-Stockholms framtida stam- och regionnät för yttrande senast 2006-02-20.

Stockholms Ström – En utredning om Stor-Stockholms framtida stam- och regionnät - oktober 2005

Svenska Kraftnät fick 2004-01-29 regeringens uppdrag att utreda utformningen av det framtida kraftledningsnätet i Stockholmsregionen. I juli 2007 ska en slutrapport lämnas till regeringen. I denna delrapport har nuvarande kraftledningsnät analyserats med avseende på teknisk förmåga,

markanvändningskonflikter, kraftledningarnas och transformatorstationernas påverkan på natur- och kulturvård och friluftsliv, antal boende inom 200 meter från kraftledningar i stam- och regionnät samt ledningarnas påverkan på landskapsbilden. Utifrån dessa analyser och en effektprognos för år 2030 ges förslag till utformningen av det framtida stam- och regionnät.

I utredningen förslås ett driftssäkert och miljöanpassat stam- och regionnät, som till lägst möjliga kostnad och intrång säkrar regionens långsiktiga elförsörjning. De drygt femtio anläggningsprojekt som föreslås har grupperats i CityLink, Österbågen, Stockholm Norra, Stockholm 110 kV samt Stockholm Södra.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen anser att den vision som formulerats för utredningen om att ett driftssäkert och miljöanpassat stam- och regionnät som till lägsta möjliga kostnad och intrång säkrar regions långsiktiga elförsörjning är bra. Förvaltningen delar utredningens slutsats om att större kraftledningar utgör påtagliga inslag i omgivningen och påverkar markanvändningen.

Inom Enskede – Årsta stadsdelsområde finns idag en stamledning om 220 kV som går mellan Skanstull och Solberga respektive Högdalen. Denna ingår inte i de föreslagna anläggningsprojekten eftersom ett avtal redan finns om kablifiering. Detta har bland annat möjliggjort planeringen för de nya bostäderna i det så kallade Årstastråket.

Bilaga

Utredningens sammanfattning. Stockholms Ström – En utredning om Stor-Stockholms framtida stam- och regionnät - oktober 2005