

SKANSTULLS IDROTTSHALL: LOKALPROGRAM

rev2004-06-02

rev2005-12-21

rev2006-10-24

rev2006-12-07

rev2007-01-18

Antal		Mått
1	Idrottshall, avdelningsbar med ridåvägg, fri höjd 7 m ¹	24x43 kvm
1	Tillägg utmed ena långsidan, utrymme för åskådarplatser	ca 4 m bredd
1	Korridor med ingångar till omklädningsrum m m	
4	Omklädningsrum med plats för ca 15 löpmeter bänk	ca 40 kvm
4	Tvagningsrum i anslutning till omklädningsavdelningarna	4 duschar i varje
1	Styrketräningsrum för skolans verksamhet	40-50 kvm
4	RWC i anslutning till vardera omklädningsrum	minst 1,8x1,8m
1	RWC i anslutning till entré	minst 2,2x2,2m
1	RWC i anslutning till hallen	minst 2,2x2,2m
1	Fläktrum	ca 100 kvm
1	Undercentral, kan kombineras med Fläktrum, se ovan	
1	Elcentral + telerum	ca 8 kvm
1	Städförråd, litet i korridor	
1	Städförråd stort i anslutning till hallen, plats för städmaskin	ca 8 kvm
2	Omklädningsrum för lärare/personal med WC och dusch	ca 10 kvm
2	Funktionärsomklädningsrum med WC, dusch och skrivplats	ca 15 kvm
1	Entré	
1	Expedition	ca 15 kvm
1	Pausrum för personal	ca 15 kvm
1	Kontor för lärare, minst 4 arbetsplatser	ca 25 kvm
1	Serveringsmöjlighet, för förening (helgvärd e d)	
1	Förråd till serveringsutrymme	
1	WC till serveringsutrymme	
x	Redskapsförråd	120 kvm, 4 m br
1	Förråd för ljudanläggning	
1	Stolsförråd	
1	Soprum tillgängligt utifrån	8-10 kvm
1	Tvättstuga	8-10 kvm
1	Verkstad, mindre	8-10 kvm
1	Tappställe i anslutning till hallen (för påfyllning av vattenflaskor)	

Verksamhetsplanering för basket, handboll, innebandy, volleyboll och gymnastik.

FAST VERKSAMHETSUTRUSTNING I HALLEN, SPEC

Basket, matchkorgar

- 2 st takhängda basketkorgar för matchspel
- skall manövreras med elhissanordning och ha fasta nivåer för matchspel och minibasket
- skall fällas bakåt
- manövrering från var sida i hallen
- skall uppfylla FIBAS krav på stabilitet och vara godkända för matchspel på högsta nivå
- skall vara utrustade med akrylglastavla i stabil stålram
- skall ha fallskydd, helst inbyggt
- skall ha kantskydd
- skall ha fjädrande korginfästning, helst i stålramen
- skall utrustas med 24 sekundertavlor (klockor) på basketställningen
- 24 sekunderstavlorna skall kunna hanteras via ordinarie resultattavla.

Handboll

- 2 st matchmål 3,0x2,0 m, svängbart mot vägg, reglas i golv
- 2 st nät till handbollsmålen
- 2 st droppnät till handbollsmålen
- 2 st påhängsribbor till handbollsmålen
- 6 st minihandbollsmål 2,0x1,7 m för fästning i golv
- 6 st nät till minihandbollsmål

Matthissar, för hoppbäddar 1,8x3,5m

- en matthiss på var kortsida av hallen
- skall drivas med elmotor
- manövrering från var sida i hallen

Avskiljare (i förekommande fall)

- ridåvägg
- skall dela hallen i två lika stora delar (på längden)
- ljudabsorberande
- färg skall harmonisera med hallen i övrigt [skall godkännas av beställaren]

Skyddsnät bakom handbollsmålen på kortvägg

Resultattavla, väggmonterad på kortvägg, uttag för styrpanel i mitten av båda långsidorna

Ljudanläggning, med "hands-off"-inpluggning

Klockor på kortväggarna, klocka i entrén. Styrning via centralur.

Golvet i idrottshallen skall vara ventilerat och sviktande, kombinerat punkt och ytelastiskt och klara den tyska normen DIN V18032-2.

Ytskikt av polyurethan, alt trä, enligt bbeställarens anvisningar.

Fästanordningar för gymnastikredskap, volleybollnätstolpar och badmintonstolpar skall finnas.

PLANLÖSNING

Entré till hallen bör vara vänd mot skolan.

Idrottshallen och dess funktioner, omklädningsrum m m bör placeras i ett plan.

Idrottshallen skall ha minst måtten 23x43 m fritt invändigt, helst 24x43m med en minsta fri höjd av 7 m. Utmed den ena långsidan skall finnas en zon som är avsedd för åskådarplatser och passage. Hallen skall kunna delas i två genom nedsänkbar ridåvägg.

I anslutning till hallen byggs förråd för såväl skolans som idrottsförvaltningens behov.

I anslutning till hallen placeras fyra omklädningsrum med tvagningsrum, toaletter etc. Varje omklädningsrum skall vara anpassat för rörelsehindrade inklusive RWC.

Intill entrén skall finnas rum för funktionärer och lärare/personal. Rumshöjden i omklädningsdelarna skall vara minst 2,7 m .

I anslutning till entrédelen skall finnas utrymme för enklare servering/café med förråd. Detta är ej avsett som publik servering under hallens öppethållande utan som en möjlighet för någon förening med stor verksamhet i hallen att kunna bedriva begränsad kaffeförsäljning i anslutning till matchdagarna (lördag/söndag).

Fläktrum och övriga teknikutrymmen skall dimensioneras för anläggningens behov. Fläktrum kan eventuellt placeras ovanför omklädningsrummen/ styrketräningsrum.

MATERIAL M M (se vidare bifogad Specifikation)

I idrottshallen skall invändigt ytskick på väggarna bestå av glespanel med dämpande material bakom. Panel skall vara tätare upp till en höjd av ca 3,5 m, så att det inte går att sticka in fingrar eller dylikt och peta hål i det dämpande materialet. I taket skall finnas ljuddämpande material.

Mellanväggar i "publika" utrymmen muras av synligt tegel.

Våtrum kläs med väggklinker. Fasta undertak av dämpande material.

Golv av klinker i samtliga utrymmen utom expedition, kontor och förråd. I våtutrymmen skall hålkärslplattor finnas.

I expedition, kontor och förråd kan golv kläs med linoleummatta och väggar kan vara målad gipsskiva (dubbel).

Dörrar till våtrum av plast. Övriga dörrar av plastlaminat med kantlist, alternativt massivt trä.

Glaspartier med stål.

SLUT

MÅTTSPECIFIKATIONER OCH ANPASSNINGAR

Spelplan

Frimått spelplanen minst 23x43 m, dock helst 24x44 m
Yta för placering av läktare längs ena långsidan minst 2,5 m
Fri takhöjd minimum 7 m

Förråd

Takhöjd minst 3,0 m

Övriga lokaler

Takhöjd minimum 2,7 m

Basket

- spelplan 15x28m, 19x34m fritt, takhängda korgar, elmanövrerade
- fyra småplaner på tvären, väggfasta korgar

Handboll

- spelplan 20x40m, 23x43m fritt, infällbara mål 3x2m
- tre miniplaner på tvären 12x20m (ev tunna linjer)

Innebandy

- spelplan 20x40m, 23x43m fritt

Gymnastik

- golvfästen för gymnastikredskap

Volleyboll

- spelplan 9x18m spelplan, 15x28m fritt, fästen för nätstolpar
- fyra volleybollplaner på tvären 9x18m, fästen för nätstolpar samnyttjas om möjligt med badminton

Badminton

- fyra planer på tvären 6,1x13,4m, fästen för nätstolpar samnyttjas om möjligt med volleyboll.

Övrigt

Matthissar

- en i var halva, eldrivna, placeras på kortvägg i hörn. Styrning placeras på var sida vikväggen.

Ljus, i golvnivå

- nivå 1: 800 lux
- nivå 2: 500 lux
- nivå 3: 100 lux

Golv

- uppbyggd ventilerat sportgolv
- ytterligare specifikation senare

Tillgänglighetsanpassning

Hallens utformning och planlösning skall anpassas så att hallen blir tillgänglig för såväl rörelsehindrade som personer med synskador/orienteringshandikapp. Ledstråk skall finnas genom anläggningens olika delar. Ledstråk skall utföras med plattor i avvikande kulör med tillräcklig kontrast. Dörrar/dörrposter skall vara utförda i kontrast mot vägg. Tydlig kontrastskillnad skall finnas mellan golv och vägg. Större glasytor skall markeras. Dörröppnare skall finnas där så erfordras.

Nivåer på krokar, diskar m m anpassas för rullstolsburen. Kroklistor i omklädningsrum skall utföras med separat kroklist i "barnhöjd".

Hiss skall utföras med liggande panel för styrknappar och talat våningsmeddelande.

Linjer

Enligt vedertagna färger för de i olika idrotterna, se Kommunförbundets måttbok.

Anpassningar görs i övrigt i hallen för att få till en modern och flexibel hallinredning

TSö
2006-43