



Nette Bygren
Miljöinspektör
Telefon 08-508 28 866, 076-122 88 66
nette.bygren@miljo.stockholm.se

Till
miljö- och hälsoskyddsnämnden

ÖVERKLAGANDEN AV FORTUM VÄRMES TILLSTÅND TILL UTÖKAD VERKSAMHET VID VÄRTAVERKET OCH ENERGIHAMNEN

Remiss från Miljööverdomstolen, mål nr 8727-07

Förslag till beslut

- 1 Hänvisa till förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
- 2 Sända yttrandet i fyra exemplar till Miljööverdomstolen senast den 21 april.

Gunnar Söderholm

Gustaf Landahl

Bakgrund

Den 7 november 2008 gav miljödomstolen Fortum Värme samägt med Stockholms stad tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Värtaverket i Stockholm (bilaga 1). Djurgården – Lilla Värtans Miljöskyddsförening (DLV) samt ett antal närboende har överklagat denna dom och bland annat yrkat inhibition av verkställighetsförordnandet. Yrkandet om inhibition har avslagits av Miljööverdomstolen.

Överklagandena gäller tillstånd till den utökade verksamheten, dvs. lokaliseringen för uppförande och drift av ett nytt biobränsleldat kraftvärmeverk vid Värtaverket.

Miljööverdomstolen har sänt ovanstående handlingar tillsammans med Fortums bemötande till miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande senast den 22 april 2008 (bilaga 2 och 3).

Förvaltningens synpunkter

Miljödomstolen har i sin dom den 7 november 2007 delvis tillgodosett nämndens synpunkter på Fortums ansökan om fortsatt och utökad verksamhet vid Värtaverket:

- *Villkoret för utsläpp av kvicksilver till vatten*
Nämnden yrkade på ett utsläppsvillkor på 0,5 mikrogram/liter. I domen skärptes nivån till 2 mikrogram/liter från bolagets ursprungliga förslag på 5 mikrogram/liter. Villkoren för utsläpp till vatten sattes dock som prøvotidsvillkor, vilket ger möjlighet till ytterligare skärpning efter att anläggningen varit i drift i två år.
- *Villkoret för NOx och S som total bubbla över Värtaverket*
Nämnden yrkade att villkoren för det totala utsläppen från NOx och S som total bubbla skulle sättas som gränsvärde istället för riktvärde som bolaget föreslagit. I den slutliga domen är villkoren ställda som riktvärde under två år och därefter som gränsvärde.
- *Villkor för hantering och lagring av bränslen i Energihamnen*
Nämnden fick inte gehör för sitt yrkande om villkor för hantering och lagring av olja i Energihamnen.

Överklagandet från DLV m. fl. berör ingen av ovanstående punkter. Det som överklagas är lokaliseringen av det nya kraftvärmeverket. Förvaltningen anser inte att det i överklagandena framkommit några nya uppgifter som ger nämnden anledning att ompröva sitt tidigare ställningstagande att tillstyrka lokaliseringen av ett nytt bioeldat kraftvärmeverk vid Värtaverket (bilaga 4).

Slut

Bilagor

Bilaga 1 Domslut i mål nr M1821-07 meddelat av miljödomstolen 2007-11-07

Bilaga 2 Kopia på överklaganden från DLV m. fl.

Bilaga 3 Fortums bemötande

Bilaga 4 Utdrag ur nämndprotokoll daterat 2007-03-22 |