

Tabell 2. Värden för bedömning av olägenhet för människors hälsa

| | Riktvärden | Rekomenderade värden |
|--|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Operativ temperatur | Under 18 °C ¹ | 20–23 °C ² |
| 2. Operativ temperatur, varaktigt | Över 24 °C ³ | |
| 3. Operativ temperatur, kortvarigt | Över 26 °C ⁴ | |
| 4. Skillnad i operativ temperatur mätt vertikalt 0,1 och 1,1 m över golv | | Ej över 3 °C |
| 5. Strålningstemperaturskillnad Fönster – motsatt vägg Tak – golv | | Ej över 10 °C Ej över 5 °C |
| 6. Luftens medelhastighet | | Ej över 0,15 m/s ⁵ |
| 7. Yttemperatur, golv | Under 16 °C ⁶ | 20–26 °C |

¹ För känsliga grupper, 20 °C.

² För känsliga grupper, 22–24 °C.

³ Under sommaren, högst 26 °C.

⁴ Under sommaren, högst 28 °C.

⁵ Vid inomhus temperatur över 24 °C kan högre lufthastigheter accepteras.

⁶ För känsliga grupper, 18 °C.

Samtidigt upphör Allmänna råd 1988:2 Termiskt inomhusklimat, utgivna i den särskilda skriftserien ”Allmänna råd från Socialstyrelsen”, att gälla.

Socialstyrelsen

HÅKAN CEDER

Iréne Andersson
 (Enheten för hälsoskydd)