




Distriktet i Stockholm

Margareta Werkelin, 08-475 01 83



Stockholms kommun
Stadsledningskontoret
105 35 STOCKHOLM



Besked om resultat av inspektion

Arbetsställets org. nr 212000-0142
Arbetsställe Förskola Degerbygränd
Besöksadress Degerbygränd 37-39, Rinkeby
Besöksdatum 2007-02-15
Närvarande: Bitr. förskolechef Julia Gonzalez
Skyddsombud, Vicky Rutzén, Lärarförbundet
Arbetsmiljöinspektör Margareta Werkelin,
Arbetsmiljöverket

RISKER, BRISTER, KRAV OCH TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSER

Avsaknad av processventilation i köket

Brist 1.

Ni saknar processventilation (frånluftskåpor) ovanför diskmaskinen, kombiugnen samt ovanför spisen. Detta leder till att den varma och förorenade luften inte sugts bort på ett effektivt sätt och att värme och luftföroreningar sprids vidare i köket, så att luftkvaliteten försämras.

Krav 1.

Ni ska anordna fungerande processventilation (frånluftskåpor) ovanför diskmaskinen, kombiugnen samt spisen, så att luftföroreningar samt fuktig och varm luft effektivt fångas upp.
Ni ska vidare se till så att kökets fläktstyrda allmänventilation har frånluftsflöden på minst 15 l/s och m² golvyta. Tilluftsflöden ska vara från 80 till 90 procent av summan frånluftsflöden för att skapa ett undertryck.

Se 11 § Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1982:20) om restauranger och andra storhushåll.



2. Riskbedömning vid ändringar av verksamheten

Brist 2.

Ni saknar rutiner för riskbedömning av verksamheten som ska göras vid varje organisations-/lokalförändring m.m. Detta ska göras för att arbetsgivaren ska bedöma om ändringen medför risker för ohälsa eller olycksfall.

Krav 2.

Ni ska utarbeta skriftliga rutiner för riskbedömning av verksamheten t. ex. vid organisations- eller lokalförändringar. Dessa rutiner ska vara tillgängliga på arbetsplatsen, kända hos alla berörda arbetstagare. Om riskbedömningen utvisar att det finns risk för ohälsa och olycksfall i er verksamhet ska ni vidta åtgärder för att minska riskerna så långt det är praktiskt möjligt. Åtgärder som inte genomförs omedelbart ska föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen ska anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs.

Se 5, 8 samt 10 §§ i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete.

SKYDDSOMBUDETS MEDVERKAN

Arbetsmiljöverket förutsätter att skyddsombudet får tillfälle att delta vid planering av åtgärder. Se bl.a. 6 kap. 4 § arbetsmiljölagen (AML).

SVARSTID

Ni ska **senast den 31 maj 2007** till Arbetsmiljöverket redovisa hur kraven ska uppfyllas/hur kraven har uppfyllts. Se 7 kap. 3 § AML. Av beskedet bör framgå att skyddsombudet tagit del av detta genom att tillsammans med er underteckna beskedet.

Var vänlig ange vår beteckning i ert svar.


Margareta Werkelin
Arbetsmiljöinspektör



Kopia sänd till:

1. Huvudskyddsombud Riitta Eddib, Kommunal Rinkeby, Box 5028, 163 05 SPÅNGA
2. Bitr. förskolechef Julia Gonzalez, förskolan Degerbygränd, Degerbygränd 37-39, 163 72 SPÅNGA
3. Skyddsombud, Lärarförbundet, Vicky Rutzén "-"

N:\Enhet 4\Werkelin\2007 ärenden\Im\07-8137 förskolaDegerbygränd.Rinkeby.doc