

Handikapprådets synpunkter på stadsdelsförvaltningens nya lokaler, Storforsplan 36-44 i Farsta centrum. Anteckningar från diskussion vid rådets möte den 9 juni 2008.

Skickas till rådets ledamöter inför fortsatt diskussion vid rådets möte den 11 augusti.

1. Handikapptoaletten vid konferensrummet på plan 12 är under all kritik. Alltför trångt framför toastolen pga den inre väggen – ta bort väggen. Behållarna för pappershanddukar sitter för högt. Saknas ett avlångt handtag på insidan av dörren. Dörren är lite för smal.
2. Belysningen i konferensrummet är inte alls bra för elallergiker. Lamporna är inte skärmade.
3. Elallergiker kan inte vistas i receptionen. Inred en lugn hörna med skärmad glödlampsbelysning.
4. Saknas dörröppnare i gatuplanet, både vid nr 36 och 44 (trasig vid nr 36). Installera gärna en porttelefon som kan användas om besökare behöver hjälp att ta sig upp till receptionen.
5. Saknas dörröppnare även vid hissarna och vid våningsplanen.
6. Vid hissarna framgår det inte vilken av hissarna som är på väg ”fram” – innebär att man ibland inte hinner fram innan dörren stängs igen.
7. Svårt för synskadade att tyda våningsplansnumren på hissknapparna – ange gärna våningsplan i braille men åtminstone i relief. Knapparna sitter dessutom dumt till för rullstolsburna.
8. Koppla bort funktionen att dörren från trapphuset in till receptionen öppnas automatiskt när man närmar sig – låt besökarna själva avgöra med ett tryck på en knapp om man behöver använda den automatiska dörröppnaren. Nu riskerar synskadade att få dörren rakt i ansiktet.
9. Dörren vid receptionen öppnas bara halvvägs av den automatiska dörröppnaren.
10. Saknas kantmarkering på trappstegen i trapphuset mellan våningsplan 11 och 12. Gärna en vit halkrand, dock ej klisterremsor eftersom de lossnar lätt.

Vid pennan

Pia Sundqvist