

RESULTATREDOVISNING AV ScreenAir Indoor

Rapportering av mätuppdrag

Denna rapport består av sidor och får endast anges i sin helhet om inte laboratoriet i förväg godkänt annat.

Provsvar och faktura till:

Avonova Hälsa AB
Lasse Hallin
Kommunalvägen 1-5
141 47 HUDDINGE

Analyserade ScreenAir-prover: S2010-0526

Objekt: Solhemsskolan, Hus E

Ansvarig provtagare: Lasse Hallin, Avonova Hälsa AB

Provtagningsdatum: 2010-11-12

Ankomst till laboratoriet: 2010-11-16

Rapportdatum: 2010-12-06

Analysansvarig: Pegasus lab, Box 97, 751 03 UPPSALA

Fil.Dr. Janne Lager

Resultatsammanställning analyser

Objekt: Solhemsskolan, Hus E

Vår märkning: S2010-0526

Indikering	S2010-0526 Klass A-B
Mikrobiell status	<i>Avvikande</i>
Fuktmarkörer	<i>Avvikande</i>
Kemiska emissioner	Normal
Trafikavgaser	Normal
Lukt från träskydd	Normal
Effekt av ventilation	Normal

Provbedömning:

Analysresultatet indikerar avvikande mikrobiell status genom förekomst av det kemiska ämnet dimetyldisulfid som kan produceras av mikroorganismer. Ämnet kan även avges från ej fungerande vattenlås och avloppskador.

Luftprovet indikerar även på avvikande fuktmarkörer (1-butanol, 2-heptanon) från golvkonstruktion och/eller fuktig mineralullsisolering.

Fil.Dr. Janne Lager

Information

Kompletteringsrapport med halter kan fås mot gällande prislista.

Observera att ScreenAir analysen endast används till kontrollerande och förebyggande mätningar av inomhusluft för att tidigt belysa vissa eventuella brister. Resultaten kan endast indikera eventuella fel. Analysmetoden kan därför aldrig användas för att friskriva en byggnad från brister.

Termen **normal** innebär att resultatet ligger inom ett normalintervall för våra referensmiljöer.

Termen **avvikande** innebär att luftkvaliteten är sämre än normalintervallet för våra referensmiljöer. Således bör man göra en fördjupad teknisk utredning av inomhusmiljön och byggnaden.