

2013-01-16

Dnr: 2012/KS0108001  
Kommunstyrelsen

### Yttrande över Vänsterpartiets motion om bättre tillgänglighet i kommunhuset

Ärendet har behandlats av KRF:s arbetsgrupp för fysisk tillgänglighet 2012-04-26 och innehållet i yttrandet har godkänts vid KRF:s sammanträde 2012-05-21.

#### Bakgrund

Två hissar går från källaren ända upp till 7 trappor. Den större av dem är drygt 2 meter lång och tillräckligt bred för en permobil/elskoter.

För tillgång till alla plan krävs kommunens passerkort.

Lyftplattan från övre planet i träffpunkten till servicecentret är bara 140 cm lång och omöjliggör användning av längre rullstolar (permobiler och elskotrar).


Varuhissarna är bara öppna under kontorstid d.v.s fram till kl.17. Vaktmästeriet sköter låsningen av dem.

#### Åtgärd

Lyftplattan är utbytt och driftsättes v 4.



Jan Nilsson  
Fast.chef



Ann-Catrine Hagner  
Chef för konsult- och servicekontoret