



Handläggare
Fredrik Ekroth
Telefon: 08-508 09 307

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
2013-06-13

Svar på skrivelse Förslag till beslut

Skrivelsen är besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Britt Mattsson
avdelningschef

En skrivelse har inkommit från Stefan Nilsson mfl (MP). De har uppmärksammat att det finns sprickbildningar i botten av Tessinparkens nyrenoverade plaskdamm. De poängterar att fukt kan krypa ned i sprickorna och spränga sönder betongen då det blir minusgrader ute och att detta kommer att förkorta dammens livslängd. De menar även att delar av gjutningen runt dammen är felaktigt avvägd vilket leder till att pölar bildas.

De föreslår att det utreds huruvida den anlitate entreprenören brustit i sitt åtagande, med felkonstruktion och sprickbildning som följd. Samt att lämpliga åtgärder vidtas så att entreprenören i så fall tillser att bristerna åtgärdas eller kompenseras ekonomiskt om sådan möjlighet föreligger enligt avtal.

Stadsdelsförvaltningen (SDF) är medveten om sprickbildningarna i plaskdammens botten samt att det finns platser i anslutning till dammen där vatten blir stående. Inför att dammen fylldes för säsongen tätades sprickorna för att förhindra att fukt tränger ned i dem. Stående vatten åtgärdas genom skötselinsatser. För dammens konstruktion gäller fem års hållbarhetsgaranti vilket är normalt för denna typ av betongkonstruktioner.

En efterbesiktning av gjutningarna var inplanerad i början av maj innan dammen fylldes för säsongen. Denna fick dessvärre ställas in då besiktningsmannen blev sjuk. Efterbesiktningen kommer därför att ske under sommaren i samband med att dammen töms för rengöring. Besiktningen kommer att ange vilka åtgärder som behöver vidtas avseende gjutningarna. Åtgärder ska genomföras utan att extra kostnader belastar Stadsdelsnämnden.