



Enheten för region öst
Madeleine Molander, 010-730 96 61
Jurist Maria Lilja, 010-730 99 87

Stockholms kommun
Stadsledningskontoret
105 35 STOCKHOLM

2014-03-17

Registrator

Möjlighet till yttrande enligt 17 § förvaltningslagen


Ert org.nr	212000-0142
Arbetsställe	Akalla Äldreboende
Besöksadress	Sibeliushöjden 20 A, Kista
Datum för inspektion	31 oktober 2013
Närvarande	Maria Ivarsson, verksamhetschef Lena Sennblad, bitr. verksamhetschef Astra Shakir, huvudskyddsombud Kommunal Annette Karlsson, leg. sjuksköterska Johanna Gustafsson, leg. sjukgymnast Valentina Ibrahim, leg. arbetsterapeut Madeleine Molander, arbetsmiljöinspektör

Arbetsmiljöverket överväger att besluta om ett förbud mot er. Med denna skrivelse får ni nu möjlighet att yttra er över dels de villkor som kan komma att ställas i ett sådant förbud, och de krav som kan komma att ställas i ett sådant föreläggande, dels tidpunkten för när kraven/villkoren ska vara uppfyllda, se nedan.

Era synpunkter ska ha kommit in till Arbetsmiljöverket före den 29 april 2014. Om inget yttrande kommer in i tid kan vi ändå besluta i ärendet. Var god observera att denna skrivelse inte är ett beslut.

Om Arbetsmiljöverket beslutar om ett förbud och ett föreläggande kan vi också sätta ut ett vitesbelopp, som ni kan bli tvungen att betala om ni inte följer förbudet.

Om era lokaler vid ovanstående arbetsställe överläts eller på annat sätt övergår till annan fysisk eller juridisk person ska detta meddelas till Arbetsmiljöverket. Namn, organisationsnummer och adress på den som har övertagit era lokaler ska anges, se 7 kap. 3 § arbetsmiljölagen.



Villkor som kan komma att gälla vid ett förbud

Arbetsmiljöverket överväger att från den 31 mars 2017 förbjuda er att upplåta lokalerna vid ovanstående arbetsställe för bedrivande av omvårdnadsarbete om inte följande villkor är uppfyllda.

Det ska finnas ett fritt arbetsutrymme om minst 0,8 meter vid sidan om toalettstolen, där arbetstagaren måste utföra arbetsmoment som innebär kraftutövning eller där arbetstagare behöver huka eller böja sig ned. Det ska dessutom finnas ett fritt utrymme för de hjälpmedel som behöver användas i hygienutrymmet så att dessa kan passera och manövreras.

Se 5 - 6 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:2) om belastningsergonomi. Se även 4 och 53 §§ (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning.

Upplysning:

Med fritt arbetsutrymme och fritt utrymme avses att arbetstagaren ska kunna utföra sina arbetsuppgifter/manövrera och passera med hjälpmedel utan att de hindras av väggar, dörrposter, fasta möbler eller annan fast monterad utrustning.

När arbetstagare ska passera mellan handfat och toalett behövs där ett fritt utrymme om minst 0,6 meter.

Bakgrund och kvarstående brister

Den 31 oktober 2013 inspekterade Arbetsmiljöverket ovanstående arbetsställe. Vi uppmärksammade då vissa brister i arbetsmiljön. I ett inspektionsmeddelande till arbetsgivaren den 7 november 2013 beskrev vi bristerna och ställde krav på att arbetsgivaren skulle avhjälpa dem.

Ni upplåter lokalerna till Attendo Sverige AB som driver verksamhet på uppdrag av er. Ni hyr lokalerna av fastighetsägaren Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Genom arbetsgivarens svar har det visat sig att följande brister som har med fastigheten att göra finns kvar.

Toaletter/hygienutrymmen

Akalla Äldreboende har 32 lägenheter. Enligt arbetsgivaren är det 13 brukare som är rullstolsburna och som har behov av hjälp av två arbetstagare vid bl.a. toalettbesök. I de lägenheter där det är trångt på toaletten/hygienutrymmet använder brukaren hygienstol som tas in i toaletten/hygienutrymmet vid toalettbesök.



På plan ett är utrymmet på toaletten, på ena sidan av toalettstolen, mellan armstöd och vägg cirka 32 cm, och på andra sidan, mellan toalettstol och vägg cirka 45 cm. Utrymmet framför toalettstolen är cirka 100 cm.

På plan två uppger arbetsgivaren att toaletterna är ombyggda och utrymmet för att arbeta med brukarna svarar mot de krav som Arbetsmiljöverket ställer på toaletter och hygienutrymmen.

På plan tre är utrymmet på toaletten, till vänster, från toalettstolen till handfatet cirka 33 cm, och på andra sidan, mellan toalettstolen och handfatet cirka 63 cm. Utrymmet framför toalettstolen är cirka 93 cm. Måtten uppgavs av arbetsgivaren under inspektionen.

Motivering till eventuella beslut

Arbetstagare inom vård och omsorg är särskilt utsatta för risker för belastningsbesvär och belastningsskador. De skador som uppstår kan vara av akut karaktär eller kan utvecklas under en längre tid. Akuta ryggsmärtor i samband med plötsliga överbelastningar samt smärtor i rygg och nacke hos arbetstagare, efter längre tids belastning, är en av de vanligaste skadorna.

Inom omsorgsvården finns en mängd arbetssituationer som kräver åtkomlighet för att arbetstagarna ska kunna ge stöd och hjälp inför och vid toalettbesök. För att arbetstagarna ska kunna arbeta med en god arbetsteknik vid förflyttningar behöver det finnas ett fritt arbetsutrymme om minst 0,8 meter vid toalettstolen så att arbetstagarna utan hinder kan röra sig och arbeta med tyngdöverföringar både bakåt, framåt och i sidled. Det behöver också finnas ett fritt arbetsutrymme så att arbetstagaren utan hinder kan böja sig framåt, nedåt och hukas sig vid toalettstolen. När en boende behöver hjälp från båda sidor om toalettstolen vid toalettbesök behöver det finnas ett fritt arbetsutrymme på båda sidor om toalettstolen. Vid en förflyttning från/till rullstol och toalettstol behövs minst 1,0 meter fri bredd vid sidan om toalettstolen för att ha plats för arbetstagarna att manövrera in rullstolen mot toalettstolen. Framför toalettstolen ska det finnas minst 1,3 meter för att kunna vända exempelvis en hygienstol eller en rullstol.

Hälsotillståndet för boende som inte behöver sådan hjälp som anges ovan vid inflyttning kan snabbt försämrats så att hjälpbehovet och hjälpmedelsbehovet ökar väsentligt.

Toaletterna/hygienutrymmena på plan ett och tre, vid Akalla Äldreboende, uppfyller inte dessa mått. Arbetstagare utför nu arbete i delvis för trånga utrymmen, vilket medför risk för belastningsbesvär och skador för dem. Så



länge som bristerna finns kvar är lokalerna inte lämpliga för den verksamhet som bedrivs där.

Anneli Lundh
Biträdande tillsynsdirektör

Madeleine Molander
Arbetsmiljöinspektör

Kopia skickad till:

Attendo Sverige AB, Vendevägen 85 B, 182 91 DANDERYD

Verksamhetschef Maria Ivarsson, maria.ivarsson@attendo.se

Huvudskyddsombudet Astra Shakir, vast.attendo.stockholm@kommunal.se

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Box 7049, 164 07 KISTA

Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Box 172 11, 104 62 STOCKHOLM



Rinkeby-Kista

Enheten för region öst
Madeleine Molander, 010-730 96 61
Jurist Maria Lilja, 010-730 99 87

Attendo Sverige AB
Vendevägen 85 B
182 91 DANDERYD

2014 -03- 17

Registrator

Möjlighet till yttrande enligt 17 § förvaltningslagen

Ert org.nr	556148-5169
Arbetsställe	Akalla Äldreboende
Besöksadress	Sibeliushöjden 20 A, Kista
Datum för inspektion	31 oktober 2013
Närvarande	Maria Ivarsson, verksamhetschef Lena Sernblad, bitr. verksamhetschef Astra Shakir, huvudskyddsombud Kommunal Annette Karlsson, leg. sjuksköterska Johanna Gustafsson, leg. sjukgymnast Valentina Ibrahim, leg. arbetsterapeut Madeleine Molander, arbetsmiljöinspektör


Arbetsmiljöverket överväger att besluta om ett förbud mot er. Med denna skrivelse får ni nu möjlighet att yttra er över dels de villkor som kan komma att ställas i ett sådant förbud, dels tidpunkten för när kraven/villkoren ska vara uppfyllda, se nedan.

Era synpunkter ska ha kommit in till Arbetsmiljöverket före den 29 april 2014. Om inget yttrande kommer in i tid kan vi ändå besluta i ärendet. Var god observera att denna skrivelse inte är ett beslut.

Yttrandet bör undertecknas så att det framgår att den som är skyddsombud har tagit del av det.

Om Arbetsmiljöverket beslutar om ett förbud och ett föreläggande kan vi också sätta ut ett vitesbelopp, som ni kan bli tvungen att betala om ni inte följer förbudet.

Om er verksamhet överläts eller på annat sätt övergår till att drivas av annan fysisk eller juridisk person ska detta meddelas till Arbetsmiljöverket. Namn,



organisationsnummer och adress på den som har övertagit verksamheten ska anges, se 7 kap. 3 § arbetsmiljölagen.

Viktigt

Arbetsgivaren ska, enligt 3 kap. 2 § första stycket arbetsmiljölagen, vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Trots att vi nu avser att ge er viss tid att uppfylla våra villkor har ni ändå kvar det fulla ansvaret för arbetstagarnas arbetsmiljö. Ert arbetsmiljöansvar gäller oavsett om Arbetsmiljöverket avser att fatta beslut mot er eller inte.

Villkor som kan komma att gälla vid ett förbud

Arbetsmiljöverket överväger nu att från den 31 mars 2017 förbjuda er att utföra omvårdnadsarbete vid toalettbesök och personlig hygien i toalett- och hygienutrymme, vid ovanstående arbetsställe, om inte följande villkor är uppfyllda.

Toaletter/hygienutrymmen

Det ska finnas ett fritt arbetsutrymme om minst 0,8 meter vid sidan om toalettstolen, där arbetstagaren måste utföra arbetsmoment som innebär kraftutövning eller där arbetstagare behöver huka eller böja sig ned. Det ska dessutom finnas ett fritt utrymme för de hjälpmedel som behöver användas i hygienutrymmet så att dessa kan passera och manövreras.

Se 5 - 6 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:2) om belastningsergonomi. Se även 4 och 53 §§ (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning.

Upplysning:

Med fritt arbetsutrymme och fritt utrymme avses att arbetstagaren ska kunna utföra sina arbetsuppgifter/manövrera och passera med hjälpmedel utan att de hindras av väggar, dörrposter, fasta möbler eller annan fast monterad utrustning.

När arbetstagare ska passera mellan handfat och toalett behövs där ett fritt utrymme om minst 0,6 meter.

Bakgrund och kvarstående brister

Den 31 oktober 2013 inspekterade Arbetsmiljöverket ert arbetsställe. Vi uppmärksammade då vissa brister i arbetsmiljön. I ett inspektionsmeddelande den 7 november 2013 beskrev vi bristerna och ställde krav på att ni skulle avhjälpa dem.



Ni driver verksamheten på uppdrag av Stockholms kommun, som upplåter lokalerna till er. Kommunen hyr lokalerna av fastighetsägaren Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Av era svar framgår att bristerna i toaletter/hygienutrymmen finns kvar.

Toaletter/hygienutrymmen

Akalla Äldreboende har 32 lägenheter. Ni har uppgett att för närvarande finns det 13 brukare som är rullstolsburna och som har behov av hjälp av två arbetstagare vid bl.a. toalettbesök.

På plan ett är utrymmet på toaletten, på ena sidan av toalettstolen, mellan armstöd och vägg cirka 32 cm, och på andra sidan, mellan toalettstol och vägg cirka 45 cm. Utrymmet framför toalettstolen är cirka 100 cm.

Ni har uppgett att på plan två är toaletterna ombyggda så att utrymmet för att arbeta med brukarna svarar mot de krav som Arbetsmiljöverket ställer på toaletter och hygienutrymmen.

På plan tre är utrymmet på toaletten, till vänster, från toalettstolen till handfatet cirka 33 cm, och på andra sidan, mellan toalettstolen och handfatet cirka 63 cm. Utrymmet framför toalettstolen är cirka 93 cm.

I de lägenheter där det är trångt på toaletten/hygienutrymmet använder brukaren hygienstol som tas in i toaletten/hygienutrymmet vid toalettbesök.

Motivering till eventuellt beslut

Arbetstagare inom vård och omsorg är särskilt utsatta för risker för belastningsbesvär och belastningsskador. De skador som uppstår kan vara av akut karaktär eller kan utvecklas under en längre tid. Akuta ryggsmärtor i samband med plötsliga överbelastningar samt smärtor i rygg och nacke hos arbetstagare, efter längre tids belastning, är en av de vanligaste skadorna.

Inom omsorgsvården finns en mängd arbetssituationer som kräver åtkomlighet för att arbetstagarna ska kunna ge stöd och hjälp inför och vid toalettbesök. För att arbetstagarna ska kunna arbeta med en god arbetsteknik vid förflyttningar behöver det finnas ett fritt arbetsutrymme om minst 0,8 meter vid toalettstolen så att arbetstagarna utan hinder kan röra sig och arbeta med tyngdöverföringar både bakåt, framåt och i sidled. Det behöver också finnas ett fritt arbetsutrymme så att arbetstagaren utan hinder kan böja sig framåt, nedåt och hukas sig vid toalettstolen. När en boende behöver hjälp från båda sidor om toalettstolen vid toalettbesök behöver det finnas ett fritt arbetsutrymme på båda



sidor om toalettstolen. Vid en förflyttning från/till rullstol och toalettstol behövs minst 1,0 meter fri bredd vid sidan om toalettstolen för att ha plats för arbetstagarna att manövrera in rullstolen mot toalettstolen. Framför toalettstolen ska det finnas minst 1,3 meter för att kunna vända exempelvis en hygienstol eller en rullstol.

Hälsotillståndet för boende som inte behöver sådan hjälp som anges ovan vid inflyttning kan snabbt försämrats så att hjälpbehovet och hjälpmedelsbehovet ökar väsentligt.


Toaletterna/hygienutrymmena på plan ett och tre vid Akalla Äldreboende, uppfyller inte dessa mått. Era arbetstagare utför nu arbete i delvis för trånga utrymmen, vilket medför risk för belastningsbesvär och skador för dem. Så länge som bristerna finns kvar är lokalerna inte lämpliga för den verksamhet som bedrivs där.

Anneli Lundh
Biträdande tillsynsdirektör

Madeleine Molander
Arbetsmiljöinspektör

Kopia skickad till:

Verksamhetschef Maria Ivarsson, maria.ivarsson@attendo.se
Huvudskyddsombudet Astra Shakir, vast.attendo.stockholm@kommunal.se
Stockholms kommun, Stadsledningskontoret, 105 35 STOCKHOLM
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Box 7049, 164 07 KISTA
Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Box 172 11, 104 62 STOCKHOLM



Enheten för region öst
Madeleine Molander, 010-730 96 61
Jurist Maria Lilja, 010-730 99 87

Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Box 172 11
102 62 STOCKHOLM

Möjlighet till yttrande enligt 17 § förvaltningslagen


Ert org.nr	556581-7870
Arbetsställe	Akalla Äldreboende
Besöksadress	Sibeliushöjden 20 A, Kista
Datum för inspektion	31 oktober 2013
Närvarande	Maria Ivarsson, verksamhetschef Lena Sennblad, bitr. verksamhetschef Astra Shakir, huvudskyddsombud Kommunal Annette Karlsson, leg. sjuksköterska Johanna Gustafsson, leg. sjukgymnast Valentina Ibrahim, leg. arbetsterapeut Madeleine Molander, arbetsmiljöinspektör

Arbetsmiljöverket överväger att besluta om ett förbud mot er. Med denna skrivelse får ni nu möjlighet att yttra er över dels de villkor som kan komma att ställas i ett sådant förbud, och de krav som kan komma att ställas i ett sådant föreläggande, dels tidpunkten för när kraven/villkoren ska vara uppfyllda, se nedan.

Era synpunkter ska ha kommit in till Arbetsmiljöverket före den 29 april 2014. Om inget yttrande kommer in i tid kan vi ändå besluta i ärendet. Var god observera att denna skrivelse inte är ett beslut.

Om Arbetsmiljöverket beslutar om ett förbud och ett föreläggande kan vi också sätta ut ett vitesbelopp, som ni kan bli tvungen att betala om ni inte följer förbudet.

Om era lokaler vid ovanstående arbetsställe överläts eller på annat sätt övergår till annan fysisk eller juridisk person ska detta meddelas till Arbetsmiljöverket. Namn, organisationsnummer och adress på den som har övertagit era lokaler ska anges, se 7 kap. 3 § arbetsmiljölagen.



Villkor som kan komma att gälla vid ett förbud

Arbetsmiljöverket överväger att från den 31 mars 2017 förbjuda er att upplåta lokalerna vid ovanstående arbetsställe för bedrivande av omvårdnadsarbete om inte följande villkor är uppfyllda.

Det ska finnas ett fritt arbetsutrymme om minst 0,8 meter vid sidan om toalettstolen, där arbetstagaren måste utföra arbetsmoment som innebär kraftutövning eller där arbetstagare behöver huka eller böja sig ned. Det ska dessutom finnas ett fritt utrymme för de hjälpmedel som behöver användas i hygienutrymmet så att dessa kan passera och manövreras.

Se 5 - 6 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:2) om belastningsergonomi. Se även 4 och 53 §§ (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning.

Upplysning:

Med fritt arbetsutrymme och fritt utrymme avses att arbetstagaren ska kunna utföra sina arbetsuppgifter/manövrera och passera med hjälpmedel utan att de hindras av väggar, dörrposter, fasta möbler eller annan fast monterad utrustning.

När arbetstagare ska passera mellan handfat och toalett behövs där ett fritt utrymme om minst 0,6 meter.

Bakgrund och kvarstående brister

Den 31 oktober 2013 inspekterade Arbetsmiljöverket ovanstående arbetsställe. Vi uppmärksammade då vissa brister i arbetsmiljön. I ett inspektionsmeddelande till arbetsgivaren den 7 november 2013 beskrev vi bristerna och ställde krav på att arbetsgivaren skulle avhjälpa dem.

Attendo Sverige AB driver verksamheten på uppdrag av Stockholms kommun, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Fastigheten ägs av er.

Genom arbetsgivarens svar har det visat sig att följande brister som har att göra med fastigheten finns kvar.

Toaletter/hygienutrymmen

Akalla Äldreboende har 32 lägenheter. Enligt arbetsgivaren är det 13 brukare som är rullstolsburna och som har behov av hjälp av två arbetstagare vid bl.a. toalettbesök. I de lägenheter där det är trångt på toaletten/hygienutrymmet använder brukaren hygienstol som tas in i toaletten/hygienutrymmet vid toalettbesök.



På plan ett är utrymmet på toaletten, på ena sidan av toalettstolen, mellan armstöd och vägg cirka 32 cm, och på andra sidan, mellan toalettstol och vägg cirka 45 cm. Utrymmet framför toalettstolen är cirka 100 cm.

På plan två uppger arbetsgivaren att toaletterna ombyggda och utrymmet för att arbeta med brukarna svarar mot de krav som Arbetsmiljöverket ställer på toaletter och hygienutrymmen.

På plan tre är utrymmet på toaletten, till vänster, från toalettstolen till handfatet cirka 33 cm, och på andra sidan, mellan toalettstolen och handfatet cirka 63 cm. Utrymmet framför toalettstolen är cirka 93 cm. Måtten uppgavs av arbetsgivaren under inspektionen.

Motivering till eventuella beslut

Arbetstagare inom vård och omsorg är särskilt utsatta för risker för belastningsbesvär och belastningsskador. De skador som uppstår kan vara av akut karaktär eller kan utvecklas under en längre tid. Akuta ryggsmärtor i samband med plötsliga överbelastningar samt smärtor i rygg och nacke hos arbetstagare, efter längre tids belastning, är en av de vanligaste skadorna.

Inom omsorgsvården finns en mängd arbetssituationer som kräver åtkomlighet för att arbetstagarna ska kunna ge stöd och hjälp inför och vid toalettbesök. För att arbetstagarna ska kunna arbeta med en god arbetsteknik vid förflyttningar behöver det finnas ett fritt arbetsutrymme om minst 0,8 meter vid toalettstolen så att arbetstagarna utan hinder kan röra sig och arbeta med tyngdöverföringar både bakåt, framåt och i sidled. Det behöver också finnas ett fritt arbetsutrymme så att arbetstagaren utan hinder kan böja sig framåt, nedåt och hukas sig vid toalettstolen. När en boende behöver hjälp från båda sidor om toalettstolen vid toalettbesök behöver det finnas ett fritt arbetsutrymme på båda sidor om toalettstolen. Vid en förflyttning från/till rullstol och toalettstol behövs minst 1,0 meter fri bredd vid sidan om toalettstolen för att ha plats för arbetstagarna att manövrera in rullstolen mot toalettstolen. Framför toalettstolen ska det finnas minst 1,3 meter för att kunna vända exempelvis en hygienstol eller en rullstol.

Hälsotillståndet för boende som inte behöver sådan hjälp som anges ovan vid inflyttning kan snabbt försämrats så att hjälpbehovet och hjälpmedelsbehovet ökar väsentligt.

Toaletterna/hygienutrymmena på plan ett och tre, vid Akalla Äldreboende, uppfyller inte dessa mått. Arbetstagare utför nu arbete i delvis för trånga utrymmen, vilket medför risk för belastningsbesvär och skador för dem. Så



länge som bristerna finns kvar är lokalerna inte lämpliga för den verksamhet som bedrivs där.

Anneli Lundh
Biträdande tillsynsdirektör

Madeleine Molander
Arbetsmiljöinspektör

Kopia skickad till:
Attendo Sverige AB, Vendevägen 85 B, 182 91 DANDERYD
Verksamhetschef Maria Ivarsson, maria.ivarsson@attendo.se
Huvudskyddsombudet Astra Shakir, vast.attendo.stockholm@kommunal.se
Stockholms kommun, Stadsledningskontoret, 105 35 STOCKHOLM
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Box 7049, 164 07 KISTA