

**Handläggare**  
Christina Berglund  
Telefon: 08-50828106

**Till**  
Miljö- och hälsoskyddsnamnden  
MHN 2014-05-20 p27

## **Årlig tillsynsrapport för energianläggningar 2013**

### **Förvaltningens förslag till beslut**

1. Godkänna rapporten ”Årlig tillsynsrapport för energianläggningar 2013”

Gunnar Söderholm  
Förvaltningschef

Gustaf Landahl  
Avdelningschef

### **Sammanfattning**

Miljöförvaltningen utövar tillsyn på alla stora energianläggningar inom staden. I tillsynsområdet ingår också gasproduktionsanläggningar, distributionsnäten för gas och fjärrvärme samt jordförlagda oljeisolerade elkablar. Nämnden har som remissinstans yttrat sig om bland annat provotidsredovisningen av lustgas, kvicksilver och köldmediumutsläpp för Värtaverket.

Anmälningssärenden som hanterats under året rör en mindre ändring vid Högdalens gasblandstation, provförbränning av pyrolysolja vid både Värtaverket och Hammarbyverket. Klagomål som hanterats under året rörde lukt- och bullerstörning från Värtaverket och bygget av den nya biobränslepannan, KVV8.

Övriga tillsynsmöten under perioden har rört nedläggningen av Gasverket, oljeläckage från oljekabelnätet och den eventuella flytten av Hässelbyverket till Lövstatippen.

Förvaltning har deltagit i periodiska besiktningar vid Hammarbyverket, Hässelbyverket, Högdalenverket, gasturbin G5, Energihamnen och Värtaverket.

Överlag är egenkontrollen god hos de verksamhetsutövare som driver energianläggningar i Stockholms stad. De brister och störningar som

kommit till miljöförvaltningens kännedom har i de flesta fall efter dialog med verksamheten åtgärdats.

Egenkontrollen kan dock förbättras hos både Fortum Distribution när det gäller oljekabelnätet och dess oljeläckande isolering som innehåller PCB och hos Fortum Värme där det under året har inrapporterats en del brister bla i larmsystem, överskridanden av riktvärden och utsläpp av köldmedia.

Slut

## **Bilagor**

1. Årlig tillsynsrapport för energianläggningar 2013