

§ 96

Dnr 2010/0553

Ansökan om tillstånd för etablering av vindkraftpark Kåna

Yttrande till Länsstyrelsen Kalmar län, Dnr. 551-1929-13

Fastighet: Kåna 8:2 med flera

Sökande: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämndens bedömning är att ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen är tillräcklig för att belysa projektets påverkan. Vad det gäller kommunens syn på kulturmiljön runt Kåna har frågan hanterats i vindkraftsplanen då området i närheten av Kåna pekades ut som ett så kallat grönt område. Oavsett om verken har 150 eller 200 meter totalhöjd kommer de mer eller mindre visuellt påverka olika områden i kommunen. Nämnden bedömer att en viss störning i form av visuell påverkan får ske om vindkraft ska kunna etableras.

Etableringen av vindkraft kan ske enligt inkommen ansökan. Lokalisering och utformning ska huvudsakligen vara i linje med Ljungby kommuns vindkraftsplan. Länsstyrelsen bör beakta tidigare synpunkter i yttrande från miljö- och byggförvaltningen, daterat den 20 juni 2013.

Redogörelse för ärendet

Ansökan om att etablera vindkraft inkom den 17 maj 2013 från Scanergy South AB. Miljö- och byggförvaltningen fick yttra sig om ansökan behövde kompletteras i något avseende. Länsstyrelsen begärde in kompletteringar av ansökan. Den kompletta ansökan skickades på remiss till miljö- och byggnämnden den 12 mars 2014 som får lämna synpunkter på ansökan.

Ansökan omfattar två alternativa utformningar vilket innebär sju eller åtta vindkraftverk, med en totalhöjd på maximalt 210 meter. Verken har koordinatsatts och kommer att placeras inom en radie av 100 meter från dessa koordinater. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in till ansökan där bolaget bland annat belyser miljöeffekterna av etableringen samt påverkan på kulturmiljö samt omgivning. Bifogat till ansökan finns fotomontage.

Vidare åtar sig bolaget att följa de lagkrav som finns när det gäller buller, skuggor och belysning och följa övrig lagstiftning. Beräkningar av ljud och skuggor från vindkraftsparken visar på att de riktvärden som är praxis i rättsfall innehålls.

Bolaget föreslår följande villkor för länsstyrelsen att ställa i tillståndet:

- Om inte annat framgår av nedan angivna villkor, ska gruppstationen uppföras och verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden angivit i ansökningshandlingarna eller i övrigt uppgivit eller åtagits sig i ärendet.

- Sökande ska ställa säkerhet enligt miljöbalken 16 kapitlet 3 §, avseende återställningskostnader som verksamheten kan föranleda. Säkerhetens storlek ska uppgå till sammanlagt 300 000 kronor per verk.
Summan ska byggas upp under en tjugoårsperiod och årligen under verkens livslängd indexuppräknas efter konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basår) där basbeloppet ska vara anpassat till indextalet med tidpunkten för driftstart. En första avsättning om 50 000 kronor per planerat verk ska ske innan anläggningsarbetena påbörjas.
- Sökande ska till tillsynsmyndigheten senast en månad innan byggnads- och anläggningsarbetena påbörjas lämna in en skriftlig arbets- och tidplan. Av planen ska det framgå de olika byggnations- och anläggningsmomenten.
- Vindkraftverken ska placeras antingen enligt Alternativ 1 eller Alternativ 2.
- Vindkraftverken ska uppföras inom en radie av maximalt 100 meter från respektive verks angivna position enligt avsnitt 3.2. Slutlig placering av vindkraftverken ska bestämmas i samråd med tillsynsmyndigheten.
- Vägdragning och övriga detaljer i infrastrukturen ska fastställas i samråd med tillsynsmyndigheten.
- Vindkraftverkens totalthöjd får vara högst 210 meter över marken.
- Samtliga vindkraftverk ska ges en enhetlig utformning och diskret färgsättning.
- Hinderbelysning ska avskärmas samt nedregleras till lägsta tillåtna intensitetsnivå om sådana möjligheter ges enligt Transportstyrelsens föreskrifter.
- Sökanden ska senast en månad efter det att anläggningsarbetena är slutförda anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Monteringsytor, uppställningsplatser och liknande ska anpassas till vad som krävs för service och underhåll senast 12 månader efter uppförandet av vindkraftverken.
- Ljud från vindkraftverken får inte överstiga ekvivalent ljudnivå om 40 decibel (A) vid befintliga bostäder.
- Vindkraftverken får inte ge upphov till mer än 30 minuter faktiskt rörlig skugga per dag och/eller 8 timmar faktiskt rörlig skugga per år vid bostäder.
- Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras på sådant sätt att spridning ut i omgivningarna inte kan ske. Förvaring ska ske på tät yta utan avlopp, under tak och i övrigt på sådant sätt att eventuellt spill och läckage kan samlas upp. Kärn ska vara noggrant märkta med sitt innehåll.
- Skriftlig återställningsplan ska redovisas för tillsynsmyndigheten senast en månad innan vindkraftverk (enstaka eller samtliga) permanent tas ur drift. Tillsynsmyndigheten ska godkänna planen, innan de föreslagna åtgärderna i denna påbörjas. Senast två (2) år efter respektive vindkraftverks nedmontering ska återställningen vara utförd.
- För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram, som möjliggör en bedömning av hur tillståndet följs.

Det planerade etableringsområdet är inom ett grönt område utpekad i Ljungby kommuns vindkraftsplan som lämpligt utredningsområde för vindkraft.

Länsstyrelsen i Kronobergs län avstyrker ansökan i yttrande, daterat den 15 april 2014, med motiveringen att de bedömer att bolaget inte tillräckligt utrett vindkraftparkens påverkan på kulturmiljön i närheten. Länsstyrelsen i Kronobergs län yttrade sig den 4 november 2013 om att bolaget skulle tydliggöra frågorna kring kulturmiljön. Länsstyrelsen i Kalmar har dock inte förelagt bolaget om att komplettera ansökan i de frågorna.

Miljö- och byggnämnden beslutade att återremittera ärendet den 23 april 2014, § 68 med anledning av Länsstyrelsen i Kronobergs läns yttrande daterat den 15 april 2014.

Yrkanden

1. Stefan Fredriksson (S) och Göran Johansson (C) yrkar att ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen är tillräcklig.
2. Alf Johansson (KB), Margareta Johansson Lundblad (V) och Lars Nordqvist (M) yrkar att ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen inte är tillräcklig.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att Stefan Fredriksson(S) och Göran Johansson (C) yrkande ska gälla.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning överensstämmer med nämndens beslut.

Upplysningar

Länsstyrelsen Kalmar län underrättas om beslutet.