

§ 132

Dnr 2014/0927

### **Krav på åtgärder på avloppsanläggning**

Föreläggande med vite

**Fastighet:** Toftaholm 1:57

**Fastighets-  
ägare:** XXX

### **Beslut**

Miljö- och byggnämnden förelägger XXX med vite på 60 000 kronor om förbud mot utsläpp av avloppsvattnet till befintlig avloppsanläggning på Toftaholm 1:57, 12 månader från att beslutet delgivits.

Beslutet meddelas med stöd av 26 kapitlet 9 § och med hänvisning till 9 kapitlet 7 §, 2 kapitlet 3 § i miljöbalken och 12 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

### **Redogörelse för ärendet**

Enligt beslut om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning lämnat den 1 december 1988, ska avloppsanläggningen bestå av en trekammarbrunn med efterföljande infiltration. Den 25 april 2014 genomfördes ett platsbesök på fastigheten för att inventera avloppet. Endast en enkammarbrunn med efterföljande infiltration hittades vid platsbesöket. Vid infiltrationen fanns två stycken luftningsrör som var fyllda med slam. Reningen av avloppsvattnet är inte tillräcklig.

Förslag till beslut har kommunicerats till fastighetsägare den 22 augusti 2014.

### **Förvaltningens bedömning**

Förvaltningens bedömning är att avloppsvatten från Toftaholm 1:57 leds endast via en enkammarbrunn och därefter via en fördelningsbrunn till en infiltration där luftningsrören är fyllda med slam vilket tyder på att reningen inte fungerar. Förvaltningen anser att ett förbud mot utsläpp av avloppsvatten förenat med vite ska riktas mot fastighetsägaren.

### **Motivering**

Utsläpp av avloppsvatten är en miljöfarlig verksamhet, enligt miljöbalken 9 kapitlet, 1 § första punkten. Enligt 7 § samma kapitel ska avloppsanordning göras lämplig för ändamålet. Verksamhetsutövare, som i detta fall är fastighetsägare, ska utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått som behövs för att skydda och förebygga att verksamheten påverkar människors hälsa eller miljön negativt, enligt miljöbalken 2 kapitlet, 3 §. Enligt 12 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att släppa ut avloppsvatten till vattenområde om avloppsvattnet inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Avloppsvattnet som släpps ut från fastigheten Toftaholm 1:57, har enbart genomgått slamavskiljning i enkammarbrunn, som därefter leds till en infiltrationsbädd där luftningsrör är täppta och därför bedöms som bristfällig. Den rening som sker är otillräcklig och avloppet uppfyller därmed inte kraven enligt 9 kapitlet 7 § miljöbalken och i 12 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Tillsynsmyndigheten har rätten att meddela de förelägganden och förbud som behövs, enligt MB 26 kapitlet 9 §.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i sjöar och vattendrag orsakar övergödning vilket bland annat leder till syrebrist, algbloomning och igenväxning.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till förorening av grundvattnet och risk för förorening av omgivande vattentäkter.

### **Upplysningar**

En avloppsanläggning som uppfyller gällande krav ska färdigställas innan förbudet om utsläpp av avloppsvatten kan upphävas.

En ny anläggning alternativt ombyggnation av den befintliga är årgärder som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Kontakta miljöavdelningen i god tid innan några åtgärder vidtas.

Om en avloppsanläggning utförs utan tillstånd kan en miljöstraffavgift tas ut enligt 3 kapitlet 1 § i förordningen (2012:259) om miljöstraffavgifter.

Fastighetsägare underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.