



Handläggare
Mikael Carlsson
Samhällsbyggnadskontoret/VA- och renhållningsenheten

Diarienummer
11SPN0205

Antagande entreprenör ny pumpstation Hemmesta

Förslag till beslut

Anta entreprenör för ny pumpstation till en kostnad av kr enligt anbud.

Beslutsnivå

SPN

Sammanfattning

Avloppsreningsverket i Hemmesta läggs ner och ersätts med en pumpstation.

Bakgrund

Ärendebeskrivning

Projektet omfattar nybyggnad av pumpstation.

Bedömning

Förfrågan har gått ut via portalen e-avrop. Anbudet har utvärderats enligt kommunens mall för VA-utbyggnadsprojekt och den entreprenör som lämnat det mest fördelaktiga anbudet föreslås antas.

Ekonomiska konsekvenser

Projektet ryms inom budget för 2014 och 2015.

Konsekvenser för miljön

Avloppsreningsverket har idag sin utsläppspunkt för renat avloppsvatten i Torsbyfjärden. Efter färdigställande av pumpstation kommer en höggradig rening istället att ske i Käppala reningsverk på Lidingö.

Konsekvenser för medborgarna

Pumpstation kommer att förses med filter på ventilationsluften för att minimera störande lukt i närheten av pumpstation.

**Konsekvenser för barn**

Inga.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Eftersom sekretess råder fram till antagandet av entreprenör kommer bilagor med anbudsutvärderingen att redovisas för SPN på sammanträdet 2014-12-16	Bilaggs ej

Sändlista för beslutsexpediering

VA- och renhållningsenheten.

Lars Öberg
Samhällsbyggnadschef

Majken Elfström
VA- och renhållningschef