

Handläggare
Jenny Weimer
Telefon: 08- 508 28 181**Till**
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2015-02-17 p. 17

Tillsynsrapport PCB i byggnader 2014

Redovisning av miljöförvaltningens rapport

Förvaltningens förslag till beslut

1. Godkänna rapporten ”Tillsyn över PCB i byggnader”.

Gunnar Söderholm
FörvaltningschefGustaf Landahl
Avdelningschef

Sammanfattning

I denna rapport redovisar miljöförvaltningen arbetsläget vad avser sanering av PCB i byggnader. Ett fåtal byggnader har, trots meddelade förelägganden, ännu inte redovisat inventeringsresultat. Det finns vidare ett mörkertal i fråga om PCB i äldre byggnader som renoverats/byggt om under perioden 1956-73. Äldre bristfälliga inventeringar liksom dåligt utförda saneringar/omfogningar innebär också att mer PCB än vad som är känt idag kan finnas kvar i byggnadsbeståndet.

I miljöförvaltningens PCB-register finns ca 2600 byggnader från den aktuella perioden 1956-1973. Det totala antalet byggnader som har sanerats eller ska saneras beräknas vara omkring 790 stycken. Enligt de uppgifter som förvaltningen har (2015-01-12) är 477 av dessa sanerade, 90 byggnader är saneringsanmälda och 52 byggnader är delvis sanerade. Antalet byggnader som är inventerade med PCB-halt över 500 mg/kg och som inte är åtgärdade är 90 och antalet byggnader inventerade med halt 50-499 mg/kg är 82.

Under 2014 inföll PCB-förordningens första tidsgräns gällande sanering av PCB. För byggnader (industribyggnader och invändiga fogar undantagna) med byggår 1956-1969 och med en PCB-halt över 500 mg/kg skulle all PCB avlägsnas senast den 30 juni 2014. Under året har förvaltningen skickat tre informationsbrev till de

som äger en byggnad eller annan anläggning med PCB (och som i rapporten omnämns som fastighetsägare) om PCB-förordningens tidsgränser. Utskicket har bidragit till mycket arbete, med sammanlagt över 250 PCB-ärenden under året. Utav dessa har ett hundratal varit saneringsanmälningar, ett åttiotal dispenser och övriga ärenden administrativt arbete såsom avgifter, utredningar m.m. Antalet mottagare av informationsbrev har minskat allteftersom tiden gått och i sista omgången skickades 35 brev. För sex av dessa byggnader pågår fortfarande utredning av den faktiska PCB-statusen medan förvaltningen för tre av byggnaderna avser att meddela förelägganden.

Brevutskicken har även medfört att oklarheter har retts ut, bland annat genom uppmaningar till nya inventeringar och i några fall friklassning av byggnader. Byggnader där sanering redan skett, utan föregående anmälan till förvaltningen, har också påträffats.

Bilaga

Tillsyn över PCB i byggnader