

Handläggare
Christina Berglund
Telefon: 08-508 28 106

Till
Miljö- och hälsoskyddsnamnden
2015-05-19 p 16

Årlig tillsynsrapport för energianläggningar 2014

Förvaltningens förslag till beslut

1. Godkänna rapporten ”Årlig tillsynsrapport för energianläggningar 2014”

Gunnar Söderholm
Förvaltningschef

Christer Edvardsson
Enhetschef

Sammanfattning

Miljöförvaltningen utövar tillsyn på alla stora energianläggningar inom staden. I tillsynsområdet ingår också gasproduktionsanläggningar, distributionsnäten för gas och fjärrvärme samt jordförlagda oljeisolerade elkablar. Nämnden har som remissinstans yttrat sig över prøvotidsredovisningen av lustgas, kvicksilver och köldmediumutsläpp för Värtaverket.

Klagomål som hanterats under året rör bullerstörningar från Hässelbyverket, Värtaverket och bygget av Värtaverkets nya panna, KVV8.

Övriga tillsynsmöten under perioden har avsett sanering av bergum, oljeläckage från oljekabelnätet och den eventuella flytten av Hässelbyverket till Lövstatippen.

Förvaltning har deltagit i periodiska besiktningar vid Hammarbyverket, Akalla, Hässelbyverket, Högdalenverket, Energihamnen och Värtaverket.

Överlag är egenkontrollen god hos de verksamhetsutövare som driver energianläggningar i Stockholms stad. De brister och störningar som kommit till miljöförvaltningens kännedom har efter dialog med verksamheten åtgärdats eller är under utredning.

Egenkontrollen kan dock förbättras hos Fortum Värme där det under året har inrapporterats en del brister bl.a. i larmsystem, överskridanden av riktvärden och utsläpp av köldmedia.

Slut

Bilagor

1. Årlig tillsynsrapport för energianläggningar 2014