

Tyresö kommun  
Mark- och exploatering  
Philip Paluchiewicz  
Exploateringsingenjör  
08-5782 93 56

## TJÄNSTESKRIVELSE

2015-09-14

1 (3)

Diarienummer  
2014KSM0578  
MSU

## Yttrande över ansökan om nätkoncession för Vattenfalls kraftledning vid Tyresövägen

### Förslag till beslut

Miljö- och Samhällsbyggnadsutskottet antar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande till Energimarknadsinspektionens remiss gällande markförläggning av Vattenfalls kraftledning 70 kV luftledning längs Tyresövägen.




Åke Skoglund  
Förvaltningschef



Jenny Linné  
Mark- och exploateringschef

### Beskrivning av ärendet

Med anledning av de ut- och ombyggnader av Tyresövägen som Tyresö kommun planerar för, behöver Vattenfalls kraftledning grävas ner. Vattenfall har i samråd med Tyresö kommun utrett alternativa sträckor för markförläggning av nuvarande luftledning. De möjliga förslag till sträckorna var ute för samråd i maj och juni, och Samhällsbyggnadsförvaltningen har skickat svar med förordande av en dragnings längs Tyresövägen, alternativ A (figur 1). En sträcka längs Tyresövägen medför en kortare dragnings, en lägre kostnad och ett mindre ingrepp i grönytor än en alternativ dragnings i Petterbodastråket.



Figur 1.

## Tyresö Kommuns yttrande

Kommunen ser mycket positivt till att befintlig luftledning markförläggs.

Alternativ A berör de gällande detaljplanerna 137, 192, 199, 224 och Bussen 5. Där sträckan i alternativ A korsar planerna 192, 199 och 224 är markanvändningen park- och naturmark och ledningen bedöms därför inte påverka möjligheten att uppfylla syftet med planerna. Plan 137 är ett område reserverat för Vattenfalls befintliga transformatorstation i Bollmora. Sammantaget bedöms åtgärden inte ha någon större påverkan på detaljplaner.

Alternativ A passerar utanför men nära den nyligen laga kraft vunna detaljplanen för fastigheten Bussen 5, som planeras att användas som lekland och ligger i ett industriområde. En markförläggning av ledningen i detta område innebär en förbättring av verksamheten samt industriområdet genom att luftledningen raderas och magnetfältet minskar.

Alternativ A sträcker sig huvudsakligen genom natur- och parkmark som idag redan brukas som ledningsgata vilken är belägen intill vägar, gångvägar och stigar. Annan markanvändning som berörs är en hästhage tillhörande Tyresö Ryttarförening. Hästhagen kommer att påverkas under anläggningsarbetet då delar av hagen kommer att behöva stängas av tillfälligt medan schakt för kabeln grävs. Efter det att kabeln är nedgrävd kan hästhagen nyttjas som innan.

För boende i Öringe (norr om Tyresövägen) bedöms påverkan på boendemiljön under driftskedet bli positiv då magnetfältet för närmaste bostäder sänks i samband med att luftledningen raderas och ersätts av markkabel. Den visuella påverkan som luftledningen tidigare medfört försvinner också i samband med att ledningen markförläggs.

Alternativ A passerar markavvattningsföretaget Bollmora-Gimmerstad, ett torrlägningsföretag från 1940-talet. Samråd har genomförts av Vattenfall med de fastighetsägare som är delägare i markavvattningsföretaget. Den nya ledningen kommer inte medföra några konsekvenser för företagens funktion och påverkan bedöms bli obetydlig.

Avslutningsvis önskar kommunen att Energimarknadsinspektionen beslut kan fattas snarast möjligt. Det skulle underlätta kommunens framtida investeringar i infrastrukturen i området.

