

Dnr 13SPN/0118

Samhällsplaneringsnämnden 2013-04-16 § 33

## Grundvattentillgång på Sandön

### Samhällsplaneringsnämndens beslut

Ej godkänna fler anslutningar till den kommunala VA-anläggningen på Sandön utöver de som redan är beslutade eller de fastigheter som den 2013-04-16 är bebyggda med huvudbyggnad.

#### Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

#### Ärendebeskrivning

Grundvattenuttagen på Eknö ligger tidvis i närheten av vad vattendomen, *Mål nr M 13416-05 Stockholms Tingsrätt*, medger. Överuttag av grundvatten, förutom att domen överskrids, förskjuter vattenbalansen och riskerar den långsiktiga tillgången av grundvatten. Vattendomen medger ett uttag av max 500 kubikmeter per dygn och 90 000 kubikmeter/år. Under juli månad 2012 var maxdygnet 440 kubikmeter och medeluttaget 375 kubikmeter/dygn. Alla fastigheter inom verksamhetsområdet är ännu ej anslutna, och delar av exploatering i antagna detaljplaner är ännu ej genomförd. VA och renhållningsenheten gör bedömningen att det kan få långtgående konsekvenser för vattentillgången på Sandön om vi fortsätter tillåta fler anslutningar.

De fastigheter som är bebyggda med huvudbyggnad och ej anslutna till kommunens VA-nät skall även i framtiden få möjlighet till kommunal VA-anslutning. För närvarande är det 25 st fastigheter som saknar tillstånd för anslutning till det kommunala VA-nätet.

#### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Grundvattentillgång på Sandön, 2013-02-08.

#### Sändlista

SBK