

Handläggare
Anders Hallberg
08-508 264 01**Till**
Exploateringsnämnden
2015-11-12

Boverkets rapport Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse. Anmälan av svar på remiss

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner denna anmälan.

Håkan Falk
FörvaltningschefAnn-Charlotte Bergqvist
Avdelningschef

Remissen

Nämndbehandling medges inte inom angiven remisstid. Exploateringskontoret lämnar därför som remissvar ett kontorsyttrande vilket även kommer att anmälas till exploateringsnämnden den 12 november 2015.

Enligt lagen om energimätning i byggnader ska den som äger en byggnad se till att den energi som används för en lägenhets inomhusklimat kan mätas, om det är tekniskt genomförbart och kostnadseffektivt att installera system för individuell mätning och debitering. Boverket har därför på regeringens uppdrag utrett i vilka fall det är tekniskt genomförbart och kostnadseffektivt att installera mätsystem för individuell mätning av värme, kyla och tappvarmvatten.

Regeringsuppdraget är uppdelat i två delar. Deluppdrag 2, vilket denna remiss avser, gäller individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse.

Exploateringskontoret
Administrativa avdelningenFleminggatan 4
Box 8189
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 264 01
Växel 08-508 276 00
anders.hallberg@stockholm.se
exploateringskontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
stockholm.se/exploateringskontoret

Resultatet från kostnadseffektivitetsberäkningarna visar att en investering i individuell mätning och debitering med radiatormätare eller eller komfortmätning generellt inte är kostnadseffektivt i befintliga byggnader.

För energianvändningen är livsstils- och beteendefrågor särskilt viktiga och påverkar i hög grad möjligheterna att nå målen. Boende tycks föredra miljövänliga lösningar som är inbyggda i husen och därmed stimulerar beteendeförändringar. Svårigheten att ändra sitt beteende anges ofta till bristande ekonomiska incitament, för lite ansvar och befogenheter.

Mot bakgrund av bland annat dessa argument anser exploateringskontoret att det är anmärkningsvärt att Boverket inte heller i denna del kommit fram till något förslag på förordningsbestämmelser till lagen om energimätning i byggnader.

Slut

Bilagor

1. Remiss av Boverkets rapport Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse. KS dnr 123-1529-2015.
Kontorsyttrande
2. Boverkets rapport Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse