



Handläggare
Eric Forsberg
Samhällsbyggnadsavdelningen

Diarienummer
2016TEN/0660

Tekniska nämnden

Brandlarm i kommunens verksamhetslokaler

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden föreslås besluta att installera automatiskt brandlarm i 35 byggnader kopplat till räddningstjänst, i kommunens verksamhetslokaler under 2016.

Beslutsnivå

Tekniska nämnden

Sammanfattning

Nya regler från och med den 1 januari 2015 ställer krav på att automatiskt brandlarm skall finnas inom verksamhetslokaler för bland annat, särskilt boende, kontor, förskolor, skolor, sporthallar samt lokaler för teater och fritidsaktiviteter. Det automatiska brandlarmet ska överföras direkt till räddningstjänsten. Enligt dessa riktlinjer saknar Värmdö kommun i dagsläget tillfredsställande brandlarm för cirka 50 byggnader. Under år 2015 installerades automatiskt brandlarm för 26 byggnader inom Gustavsberg och Hemmesta

Bakgrund

Värmdö kommuns försäkringsbolag, Stockholmsregionen Försäkring AB (SRF) har kommit ut med riktlinjer för automatiska brandlarmanläggningar och släcksystem för de byggnader som ägs av kommuner anslutna till SRF.

Ärendebeskrivning

Under år 2015 installeras automatiskt brandlarm för 26 byggnader inom Gustavsberg och Hemmesta. Under 2016 skall automatiskt brandlarm installeras i ytterligare 35 fastigheter inom Gustavsberg, Hemmesta och nu även på Värmdölandet och Ingarö. Bedömd investeringskostnad 2016 är 9 500 tkr. Övriga fastigheter inom kommunen föreslås kompletteras och anslutas etappvis 2017-2018

Bedömning

Enligt SRF:s riktlinjer saknar Värmdö kommun tillfredsställande brandlarm för cirka 50 byggnader. Detta föreslås nu åtgärdas.

Ekonomiska konsekvenser

Investering brandlarm 2016 uppgår till 9 500 tkr och föreslås belasta investeringsbudget "Reinvesteringar fastigheter" för 2016.

Objekt som inte uppfyller riktlinjerna och inga dispenser med SRF, sänker utgående skadeersättning med 30 procent.

Konsekvenser för miljön

Ärendet har inga direkta konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Investering i automatiskt brandlarm i kommunens fastigheter bedöms ha positiva konsekvenser för medborgarna då det ökar säkerheten i fastigheterna.

Konsekvenser för barn

Ärendet har inga konsekvenser för barn utöver dem som angivits ovan för medborgarna.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av samhällsbyggnadsavdelningen

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Tekniska riktlinjer Srf Br008:2	Bilaggs

Sändlista för beslutsexpediering

Carina Molin
Samhällsbyggnadschef



Per Hallsten
Fastighetschef