



Handläggare
Elisabet Nyberg
Samhällsbyggnadsavdelningen

Diarienummer
2016TEN/0770

Ansökan om kommunal spillvattenanslutning till Eknö 1:519

Förslag till beslut

1. Eknö 1:519 beviljas kommunal spillvattenanslutning under förutsättning att WC, handfat och dusch försörjs med avsaltat havsvatten.
2. Restprodukten (rejektvattnet) från avsaltningsanläggningen får ej släppas till det kommunala avlopps nätet.
3. Anläggande, drift och underhåll av avsaltningsanläggningen ska bekostas av fastighetsägaren.

Beslutsnivå

Tekniska nämnden.

Bakgrund

Eknö 1:519 har tidigare fått avslag på ansökan om en kommunal spillvattenanslutning, tekniska nämnden 2016-04-28 § 36. I den tjänsteskrivelsen föreslås att fastigheten kan få en spillanslutning om avsaltat havsvatten används.

Ärendebeskrivning

Eknö 1:519 har inkommit med en ansökan, bilaga 1, om att få en kommunal spillvattenanslutning där avsaltat havsvatten ska användas.

Bedömning

Med avsaltat havsvatten belastas inte grundvattnet på Sandhamn, vilket gör att en kommunal spillvattenanslutning kan tillåtas. Restprodukten (rejektvattnet) som uppstår i en avsaltningsanläggning räknas inte som normalt hushålls spillvatten och får därför inte släppas ut i det kommunala avloppet.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnad och intäkter för upprättande av spillvattenanslutningspunkt uppstår.

Konsekvenser för miljön

Kommunalt avlopp är oftast den bästa lösningen för miljön. Ingen ytterligare belastning av grundvattnet sker när avsaltat havsvatten används.

**Konsekvenser för medborgarna**

Det blir möjligt att upprätta toaletter och duschar i anslutning till tennisbanan.

Konsekvenser för barn

Inga specifika konsekvenser för barn.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts i samråd med Anna Sandahl, VA- och renhållningsenheten.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1.	Ansökan	Bilaggs
	Tidigare beslut i ärendet	Bilaggs ej
	Tekniska nämnden 2016-04-28 § 36	
	Tekniska nämnden 2016-01-28, § 8	
	Tekniska nämnden 2015-10-20, § 87	
	Tekniska nämnden 2015-09-08, § 62	

Sändlista för beslutsexpediering

VA- och renhållningsenheten

Sökande

Bygg- och miljöavdelningen

Carina Molin
Avdelningschef

Majken Elfström
Enhetschef