

Miljö- och byggnämnden

På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Mob § 182

Dnr 2014/0368

Föreläggande med uppföljning av åtgärder mot brister i verksamheten

Fastighet: Ryssby 27:2

**Verksamhets-
utövare:** XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden föreläggare XXX vid vite om 100 000 kronor att inom 18 månader från att beslutet har vunnit laga kraft ha åtgärdat följande punkter:

1. Spillzonen vid tankningsplatsen ska vara lika stor som slangens längd plus en meter samt vara tät och beständig mot den hanterade produkten och ha en lågpunkt ansluten till oljeavskiljare.
2. Montera filter för rening av dagvatten i dagvattenbrunnen som finns i gatukorsningen Kungsvägen-Smedjegatan Ryssby.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken 26 kapitlet 21 §.

Jäv

På grund av jäv deltog inte Andreas Rehn (KB) i ärendet.

Reservation

Caroline Holmqvist-Henrysson (S), Irene Svensson (S), Christina Bertilfelt (S), Mathias Wanderoy (S) och Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsutövaren förelades den 22 oktober 2014 att inom åtta månader från det att beslutet delgivits ha åtgärdat följande punkter:

1. Åtgärda spillzonen vid tankningsplatsen. Spillzonen ska vara lika stor som slangens längd plus en meter samt vara tät och beständig mot den hanterade produkten och ha en lågpunkt ansluten till oljeavskiljare.
2. Montera ett påkörningsskydd vid pumpön.
3. Montera en påfyllningslåda som rymmer minst 150 liter vid påfyllning av cisternerna.
4. Montera filter för rening av dagvatten i dagvattenbrunnen som finns i gatukorsningen Kungsvägen-Smedjegatan Ryssby.

Miljö- och byggnämnden

På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Föreläggandet föregicks av tillsyn den 25 februari 2014. Verksamhetsutövaren planerade att bristerna skulle vara åtgärdade under våren 2015.

I augusti 2015 informerade verksamhetsutövaren om att stationen planerades läggas ned eftersom de underjordiska cisternerna inte klarar naturvårdsverkets besiktningskrav.

Ryssby samhällsförening och företagarförening har haft tät kontakt med verksamheten som dragit tillbaka beslutet om nedläggning. Försäljningsvolymen har ökat genom ökad köptrohet.

Verksamhetsutövaren planerar nu att riva byggnaden bredvid tankstationen för att tung trafik ska beredas plats att tanka. Kontakt har tagits med trafikverket och fastighetsägare om skyltning.

September 2016 har cisternerna behandlats invändigt för att klara besiktningskraven. Kostnad cirka 200 000 kronor. Nya rörinstallationer och anslutning för påfyllnad och påfyllnadslåda enligt punkt 3 installerades. Punkt 2 påkörningsskydd finns monterat. Filter i dagvattenbrunnen punkt 4 ska installeras i närtid.

Verksamhetsutövaren har meddelat att de har till planerar att åtgärda punkt 1 i föreläggandet under 2018. Bidrag söks genom Jordbruksverket.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta om föreläggande med vite på 100 000 kronor att vidta åtgärder inom 12 månader från att beslutet vunnit laga kraft. Förslag till beslut har kommunicerats med verksamhetsutövaren i brev den 2 december 2016.

Verksamhetsutövaren har efter kommunikering lämnat in en skrivelse den 8 december 2016 och lämnat synpunkter på förslaget.

Yrkande

Caroline Holmqvist-Henrysson (S) yrkar på att nämnden förelägger verksamhetsutövaren med vite på 100 000 kronor att vidta åtgärder inom 12 månader.

Kent Danielsson (C), Carl-Gustav Arvidsson (FP), Bengt Carlsson (KD), Peter Berg (M) och Göran Johansson (C) yrkar på att nämnden förelägger verksamhetsutövaren med vite på 100 000 kronor att vidta åtgärder inom 18 månader.

Omröstningsordning

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Kent Danielsson (C), Carl-Gustav Arvidsson (FP), Bengt Carlsson (KD), Peter Berg (M) och Göran Johansson (C) yrkande.

Miljö- och byggnämnden

På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Förvaltningens bedömning

Det finns allvarliga brister i verksamheten som kan medföra stora konsekvenser för naturmiljön och brandskydd. Ett föreläggande om att åtgärda bristerna bör riktas mot verksamhetsutövaren. Genom att stationsansvaret finns lokalt på orten kan tillsynen bli tätare och beredskapen vid olyckor höjas i avvaktan på att åtgärda spillzonen.

Motivering

En skyldighet att vidta försiktighetsmått enligt miljöbalken (MB) 2 kapitlet 3 §.

En tillsynsmyndighet får enligt MB 26 kapitlet 9 § besluta om förelägganden och förbud.

Enligt MB 26 kapitlet 14 § får föreläggande förenas med vite.

Upplysningar

För handläggning av ärendet utgår timavgift för nedlagd handläggningstid. Timavgiften är 775 kr per hel timme. Faktura skickas separat.

Skickas till

Verksamhetsutövaren underrättas med mottagningsbevis och information hur beslutet kan överklagas.