

## Miljö- och byggnämnden

---

*På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.*

Mob § 183

Dnr 2013/1955

### **Föreläggande med uppföljning av åtgärder mot brister i verksamheten**

**Fastighet:** Rykull 1:8

**Verksamhets-  
utövare:** XXX

#### **Beslut**

Miljö- och byggnämnden förelägger XXX att vid vite om 90 000 kronor att senast 12 månader från att beslutet vunnit laga kraft ha åtgärdat spillzon vid tankningsplatsen. Spillzonen ska vara lika stor som slangens längd plus en meter samt vara tät och beständig mot den hanterade produkten.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken 26 kapitlet 21 §.

#### **Jäv**

På grund av jäv deltog inte Andreas Rehn (KB) i ärendet.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Verksamhetsutövaren förelades av miljö- och byggnämnden den 22 oktober 2014, att inom 20 månader från det att beslutet delgivits ha åtgärdat spillzon vid tankningsplatsen. Spillzonen ska vara lika stor som slangens längd plus en meter samt vara tät och beständig mot den hanterade produkten och ha en lågpunkt ansluten till oljeavskiljare.

Föreläggandet föregicks av tillsyn den 16 oktober 2013.

Enligt verksamhetsutövarens åtgärdsplan inlämnad den 30 juni 2014 planerades bristerna åtgärdade under våren 2015. Kostnad cirka 90 000 kronor.

Inga åtgärder har vidtagits. Verksamhetsutövaren inväntar tillstånd för brandfarlig vara från Räddningstjänsten, för att i det se vilka villkor som följer tillståndet.

Räddningstjänsten har varit på tillsyn och skriver bland annat i tjänsteanteckning den 13 oktober 2016:

”Slangarna kortas av så att det inte når utanför spillzonerna, att verksamhetsutövaren ska ta fram en åtgärdsplan för hur spillzonen kan uppfylla kraven enligt reglerna i bensinstationshandboken ”Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer”, MSB mars 2015.

## Miljö- och byggnämnden

---

*På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.*

Påfyllning av cisterner får enbart ske nattetid för att minska riskerna. Detta eftersom avstånd till byggnad inte är uppfyllt. Ett spilltråg som rymmer ca 150 liter ska installeras”.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta om föreläggande med vite på 90 000 kronor om att vidta åtgärder inom 12 månader från att beslutet vunnit laga kraft. Förslag till beslut har kommunicerats med verksamhetsutövaren i brev den 2 december 2016.

Verksamhetsutövaren har efter kommunikering lämnat in en skrivelse den 8 december 2016 och lämnat synpunkter på förslaget.

### **Förvaltningens bedömning**

Förvaltningens bedömning är att det finns brister i verksamheten som kan medföra stora konsekvenser för naturmiljön och brandskydd. Ett föreläggande om att åtgärda bristerna ska riktas mot verksamhetsutövaren.

Kravet på att installera oljeavskiljare föreslås utgå med anledning av den att det är en liten tankanläggning. Det finns ett filter i en närliggande dagvattenbrunn som beräknas fånga upp det lilla spill av framför allt diesel som kan uppstå vid kundtankning. Små mängder bensin som kan spillas vid kundtankning avdunstar eftersom det är så flyktigt.

Det finns olika sätt att nå ett mål. Genom olika åtgärder som exempelvis god planering eller höjd beredskap kan risker minskas till en acceptabel nivå.

### **Motivering**

En skyldighet att vidta försiktighetsmått enligt miljöbalken MB 2 kapitlet 3 §.

En tillsynsmyndighet får enligt MB 26 kapitlet 9 § besluta om förelägganden och förbud.

Föreläggande får förenas med vite enligt MB 26 kapitlet 14 §.

### **Upplysningar**

För handläggning av ärendet utgår timavgift för nedlagd handläggningstid. Timavgiften är 775 kr per hel timme. Faktura skickas separat.

### **Skickas till**

Verksamhetsutövare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan överklagas.