



Miljöförvaltningen

Avslutsskrivelse

Dnr: 2016-005819

Sida 1 (3)

2016-12-06

26

Handläggare
Carl Rönnow
08-508 28 901
carl.ronnow@stockholm.se

Stadsdelsnämnd Skärholmen
skarholmen@stockholm.se

Avslut av uppföljningsärende 2016-005819 gällande förskolan Idet

Information

Uppföljningsärende gällande förskolan **Idet**, Idholmsvägen 79a, avslutas hos miljöförvaltningen.

Bakgrund

Vid miljöförvaltningens inspektion av förskolan **Idet**, Idholmsvägen 79a, den 10 mars 2016 utfördes koldioxidmätningar på avdelningen **Solen** och följande uppmättes: 980 ppm i matrum (5 barn och 1 pedagog närvarande vid mätningen), 1050 ppm i byggrum (2 barn och 1 pedagog närvarande vid mätningen) och 1037 ppm i lekrum (6 barn närvarande vid mätningen). Med anledning av detta bedömde förvaltningen att separat uppföljning krävdes vilket kommunicerades med Stadsdelsnämnd Skärholmen (verksamheten) i inspektionsrapport daterad 14 mars 2016.

Den 14 april 2016 skickade förvaltningen ut en uppmaning till att verksamheten om att de förskolor i Skärholmen som fått uppföljning skulle inkomma med en grovplanering för hur dessa ärenden skulle hanteras senast den 31 maj 2016.

Den 30 maj 2016 återkopplade verksamheten med begäran om uppskov med anledning av att fastighetsägaren hade entreprenör på plats för utredning.

Den 9 november 2016 återkopplade fastighetsägaren med redovisning av utredning samt planritningar (ODF-kort). Enligt fastighetsägaren är förskolans tilluftsflöde projekterat för ca 66 personer vilket är tillräckligt i förhållande till förskolans personbelastning, men tilluftsflödena i enskilda rum inte är projekterade för större ansamlingar.

Den 11 november 2016 inkom fastighetsägaren med senaste OVK-protokoll utfärdat 2016-04-14 som var godkänt.

Miljöförvaltningen

Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Den 14 november 2016 återkopplade fastighetsägaren med information om att ventilationssystemet kommer att bytas ut under 2017.

Den 5 december 2016 inkom verksamheten med information om personbelastning. Den totala personbelastningen är 40 (32 barn och 8 personal) och på avdelningen Solen är det 14 barn och 3 pedagoger. Utifrån fastighetsägarens ODF-kort är matrummet rum 109 och lekrum respektive byggrum är rum 112 och 107. Enligt verksamheten är barnen fördelade mellan rummen tillsammans med pedagoger.

Utifrån ODF-kortet har ventilationsaggregatet som betjänar avdelningen Solen ett tilluftsflöde på 305 l/s och givet ytan på ca 216m² är det tillräckligt för en personbelastning om 32 personer. Nuvarande personbelastning på avdelningen Solen är 17.

Miljöförvaltningen bedömer att det totala tilluftsflödet är tillräckligt för verksamhetens nuvarande personbelastning på avdelningen Solen. Förvaltningen uppmanar dock verksamheten att utarbeta en personbelastningskarta där det tydligt framgår hur många personer som kan vistas stadigvarande i varje enskilt rum utifrån ventilationens projekterade tilluftsflöden.

Mot ovanstående bakgrund anser miljöförvaltningen att ärendet kan avslutas och bedömer att verksamheten inom ramen för sitt egenkontrollansvar bör säkerställa att Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation efterlevs. Ventilationens funktion och kapacitet kan komma att kontrolleras vid nästkommande ordinarie tillsynstillfälle.

Information om egenkontroll enligt miljöbalken

Som verksamhetsutövare omfattas ni av krav på egenkontroll enligt förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Egenkontrollen innebär ett ansvar att fortlöpande planera och kontrollera verksamheten med skriftliga rutiner för att motverka och förebygga olägenhet för människors hälsa och miljön. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning. Mer information finns på Miljöförvaltningens hemsida www.stockholm.se under rubriken Företagare/Regler & Ansvar/Miljöregler/Egenkontroll.

Miljöförvaltningen

Tekniska nämndhuset
Flemingatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Debitering

Uppföljning av anmärkningar som upptäckts vid inspektion ingår inte i anmälningsavgiften eller den årliga tillsynsavgiften. Den handläggningen debiteras separat per påbörjad halvtimme enligt gällande taxa fastslagen av kommunfullmäktige, för närvarande 1080 kr per timme. Ett särskilt beslut angående tillsynsavgiften kommer att skickas till er i samband med att uppföljningsärendet avslutas, alternativt i slutet av året.

Med vänlig hälsning

Carl Rönnow
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Kopia

Anna-Lena Kotz, förskolechef, anna-lena.kotz@stockholm.se

Mari Österman, bitr. förskolechef,
mari.osterman@stockholm.se

Christian Fogelberg, strateg,
christian.fogelberg@stockholm.se

SISAB, djarie@sisab.se

Jessica Lindberg, jessica.lindberg@sisab.se

Miljöförvaltningen

Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/miljoforvaltningen