

Beslut om dispens för arkivförvaring

Nämnd/bolag/stiftelse
Äldreförvaltningen

Beslutets omfattning

Äldreförvaltningen inkom 24 juli år 2017 med en ansökan om dispens från Arkivregler för Stockholms stad (Kfs 2015:27) rörande arkivförvaring. Arkivreglerna 1 kap 5 § anger att Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2013:04) ska tillämpas när det gäller tekniska krav för arkivlokaler.

Detta beslut omfattar sammanlagt 14 dokumentskåp på

- Storforsplan, Farsta centrum, plan 9, Äldreförvaltningens kontorslokaler (9 skåp)
- Medborgarplatsen 3, plan 7, Stockholms Trygghetsjourns kontorslokaler (5 skåp)

Eftersom Riksarkivets tekniska föreskrifter avseende arkivlokaler och arkivförvaring ställer krav på brandklass EI120, begär förvaltningen dispens för utförande i brandklass EI60/EI90. Förvaltningen har kompenseraande åtgärder i kringliggande lokaler där skåpen är placerade enligt följande:

- Automatiskt brandlarm i förbindelse med bemannad central.
- Räddningstjänstens insatstid max 10 minuter.
- Säkerhet/skalskydd (begränsat tillträde).

Mot bakgrund av ovan nämnda kompenseraande åtgärder enligt beskrivning i dispensansökan, beviljar Stadsarkivet den begärda dispensen för den lägre brandklassen.

Datum för beslut

Stockholm den 2017-08-16

På kulturnämndens vägnar



Lennart Ploom
Stadsarkivarie