

Protokoll Tillgänglighetsvandring Rinkeby 2017-10-06

Problemägare som berörs av detta protokoll:

Stockholms kommun/ Trafikkontoret

Rinkeby- Kista SDF

Fast Partner Rinkeby AB

Deltagare

Mats Grönvik

Linda Lantz

Pia Olsson

Nan Berntsson

Avraam Lazaridis



Bild	Plats	Vem åtgärdar
	<p>Rinkeby torg</p> <ul style="list-style-type: none"> - Endast kant för att komma upp till uteservering 	<p>Trafikkontoret</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Trasiga parkbänkar på torget 	<p>Trafikkontoret</p>



- Bänk vid träd har inte armstöd

Trafikkontoret



- Sättningar i plattorna på torget

Trafikkontoret



- De nya fräscha bänkarna med ryggen emot gallerian, för smala armstöd och de har inte placerats under det befintliga taket

Trafikkontoret



- Räcket upp i passagen sitter löst, används för torgförsäljning

Trafikkontoret



	Gångväg mot stråket	
	<ul style="list-style-type: none">- Trappan dyker upp plötsligt, behövs tydligare kontrast, varning el fartgupp som förvarning	Trafikkontoret
	Rinkebystråket	
	<ul style="list-style-type: none">- Avfasning Rinkebystråket enbart på en sida- Ingen avfasning vid h-p parkering	Trafikkontoret

	<ul style="list-style-type: none">- Flytta skyltar vid avfasningar- Saknas viloplats (typ parkbänk el. liknande) uppför stråket-	Trafikkontoret
	<ul style="list-style-type: none">- Saknas armstöd på tegelklump som skulle kunna användas som sittplats	Trafikkontoret

	<p>Rinkebyterrassen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bouleplanen, ej tillgängliga bänkar (för smal passage framför emot boulebanan) - Bouleplan ej tillgänglig för rullstolsbrukare - Bänkarna obekväma, svårt m rygproblem då de är väldigt raka 	<p>Trafikkontoret</p>
	<p>Familjehuset</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ofta trasig hiss - Hissdörren öppen för kort tid - Smal hiss, besvärligt att komma ut - Saknas skylt vid entré samt utanför och i hiss för de med synnedsättning - Saknas skylt att hiss markerad som lasthiss är mer tillgänglig med en långsammare dörrfunktion - Taktill knapp i hissen (men ingen skylt) - 	<p>AB Familjebostäder</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Dörröppnare sitter i fönstret precis vid ytterdörren, svårt att nå - 	<p>AB Familjebostäder</p>
<p>Vändplan</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> - Ingen avfasning finns ner emot vändplatsen (taxi och färdtjänst) vid Rinkebytorget/ Medborgarhuset 	<p>Trafikkontoret</p>