

Handläggare
Göran Sjöqvist

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
2018-02-01

Åtgärdsförslag avseende buller för förskolan Kungspilen, fastighet Inedal 16

Svar på föreläggande

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande besvarar miljö- och
hälsoskyddsnämndens föreläggande

Maria M Laxvik
stadsdelsdirektör

Lena Forsberg
avdelningschef

Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har förelagt stadsdelsnämnden att
inkomma med ett kompletterande åtgärdsförslag avseende buller för
förskolan Kungspilen, Inedalsgatan 9.

Ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Kungsholmens
stadsdelsnämnd att för förskolan Kungspilen, Inedalsgatan 9,
besluta följande:

Låta fackman inom akustik utarbeta kompletterande åtgärdsförslag
hur man varaktigt kan sänka ljudnivåerna från ventilationen i
samtliga rum där barnen vistas stadigvarande.

Åtgärdsförslaget ska innehålla en kostnadsberäkning (dvs. den
uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna) samt uppgifter
om vad åtgärderna beräknas ge för sänkning i dBA.

Åtgärdsförslaget ska säkerställa att man som minst uppfyller
riktvärdet enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller
inomhus.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förskoleavdelningen i samarbete med ekonomiavdelningens lokalenhet.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen har under 2017, tillsammans med fastighetsägare och ett av stadens upphandlade ventilationsföretag, prövat att ändra ventilationens luftflöden i syfte att sänka ljudnivåerna i förskolan. Förvaltningen har även utfört ytterligare en ljudmätning efter det att fastighetsägaren utfört en ny obligatorisk ventilationskontroll, OVK. Den nya mätningen visar dessvärre på liknande resultat som tidigare utförd mätning, dvs förhöjda ljudnivåer.

Förvaltningen anser inte att en fackman inom akustik behöver utarbeta en ny åtgärdsplan eftersom förvaltningen redan tidigare anlitat ett ventilationsföretag som utarbetat ett åtgärdsförslag.

Förvaltningen avser att begära in ett nytt kostnadsförslag för en totallösning i enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens föreläggande i syfte att säkerställa Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus.

Bilaga

Föreläggande om att inkomma med kompletterande åtgärdsförslag avseende buller för förskolan Kungspilen, fastighet Inedal 16