

Gränsdragningslista avseende ansvar, skötsel och underhåll för fastighetens brandskydd

Syfte

Gränsdragningslistan syftar i första hand till att på ett överskådligt sätt påvisa alla brandskyddstekniska installationer i fastigheten samt att tydliggöra vem av lokalupplåtaren/fastighetsägaren Värmdö kommun och verksamhetsutövaren Nationalmuseum som har ansvaret för hantering, skötsel, underhåll av installationerna och utbildning av personalen för förståelsen av eventuella varningssystemers signaler.

Ansvarsfördelning

Dokumentet har till uppgift att tydliggöra parternas kontrollansvar, åtaganden, kostnader, arbetsuppgifter och rapporteringsansvar avseende brandskyddstekniska installationer. Detta i syfte att kunna upprätthålla hela fastighetens skyddsstatus över tiden i enlighet med de krav som ställs i Lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778.

SBA Systematiskt brandskyddsarbete

Gränsdragningslistan ligger till grund för upprättande av parternas dokumenterade systematiska brandskyddsarbete (SBA) med därtill hörande checklistor i enlighet med kraven i Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778.

Räddningstjänstens tillsyn

Vid räddningstjänstens tillsyn tydliggör denna gränsdragningslista omfattningen av parternas systematiska brandskyddsarbete. Gränsdragningslistan kan även användas som grund för den skriftliga redogörelsen till kommunens tillsynsmyndighet (räddningstjänsten).

Gränsdragningslista

Efterföljande tabeller innehåller de vanligast förekommande brandskyddstekniska installationerna och viss information av organisatorisk karaktär.

BILAGA 3 - BRANDSKYDD

Installation	Värmdö kommun (VK)		Nationalmuseum		Kommentar
	Ansvarar för	Kontrolleras av	Ansvarar för	Kontrolleras av	
Organisation					
Personalens utb. avseende brand och riskhantering			x	x	
Personalens utb. avseende brandtekn. installationer.			x	x	
Organisation vid utrymning (nödläge)			x	x	
Organisation för nödläge			x	x	
Tillståndsansvarig Heta Arbeten	x	x	x	x	NM ansvarar för NM Utrustning
Brandlarm					
Underhåll/ revisionsbesiktning	x	x			
Larmtryckknappar	x	x			
Larmdon	x	x			
Nödström för drift	x	x			
Orienteringsritningar för brandlarmet	x	x			
Överföring till räddningstjänsten	x	x			
Detektor	x	x			
Centralapparat/ UC	x	x			
Larmlagring	x	x			
Larmorganisation			x	x	
Utrymningsskyltar					
Genomlysta/ belysta utrymningsskyltar	x			x	
Nödströmsförsörjning utrymningsskyltar	x	x		x	Gemensamt ansvar för kontroll
Efterlysande utrymningsskyltar	x			x	
Utrymningsplaner					
Upprättande			x	x	
Revidering			x	x	
Nödbelysning					
Underhåll/ kontroll	x	x			
Sprinklerinstallation					
Underhåll/ revisionsbesiktning	x	x			
Orienteringsritningar sprinklerinstallationen	x	x			

BILAGA 3 - BRANDSKYDD

Installation	Värmdö kommun (VK)		Nationalmuseum (NM)		Kommentar
	Ansvarar för	Kontrolleras av	Ansvarar för	Kontrolleras av	
Andra släcksystem					
CO ₂ sprinkler			x	x	Finns ej
Ansulex köksbrandsläckning	x	x			
Släcksystem serverrum			x	x	Finns ej
Brandsläckningsutrustning					
Stigarledningar	x	x			
Brandposter	x	x			
Föribgångsventiler	x	x			
Inomhusbrandposter	x			x	
Handbrandsläckare	x driftutrymmen		X allmänna utrymmen	x	För fastighetens allmänna skydd
Handbrandsläckare			x	x	Skydd för verksamheten, ex. slöjdsal m.m.
Brandfiltar			x	x	
Brandcellsgränser					
Branddörrar	x			x	
Dörrhållarmagneter	x			x	
Automatiska dörrstängare	x			x	
Genomföringar	x	x		x	
Utrymning					
Utrymningsbeslag	x			x	
Utrymningsväg (fri framkomlighet)			x	x	
Ventilationsanläggning					
Brand/ brandgasspjäll	x	x			
Brandgasspjäll	x	x			
Imkanaler	x	x			
Sotning					
Sotning	x	x			
Brandventilation					
Luckor/ fönster för brandventilation	x	x			
Manöver för brandventilation	x	x			
Ritningar över brandventilationen	x	x			
Brandgasfläktar	x	x			
Styrningar för brandventilation	x	x			

ANNEX 2 - BRANDSKYDD

Installation	Värmdö kommun (VK)		Nationalmuseum (NM)		Kommentar
	Ansvarar för	Kontrolleras av	Ansvarar för	Kontrolleras av	
Nödkraft för brandventilation	x	x			
By pass-styrning	x	x			
Brandfarlig vara					
Tillstånd			x	x	
Utsedd ansvarig Föreståndare			x	x	
Förvaring t, ex skåp, rum			x	x	
Utmärkning, skyltar			x	x	
Om och tillbyggnad					
Brandskydd under byggtid	x	x			
Inköp brandmaterial	x	x			
Containeruppställning	x	x			
Byggnadsmaterial	x	x			
Gasflaskor	x	x			
Reservkraftaggregat					
Funktion	x	x			
Provkörning	x	x			
Brandvägar					
Brandvägar	x			x	
Insatsplan					
Upprättande	x	x			
Revidering	x	x			
Evenemang					
Utrymningstrygghet			x	x	
Skriftliga instruktioner			x	x	
Övrigt					
Första hjälpen stationer			x	x	
Brännbart material i utrymningsvägar, trapphus			x	x	
Brännbart material i driftutrymmen.		x	x	x	
Brandvarnare			x	x	Finns ej
Brandvarnare bostadslägenhet					
Skalskydd	x			x	
Gasflaskor			x	x	
Elrevisionsbesiktning	x	x		x	NM anmärkingar NM ansvar.

Containeruppställning	x	x	x	x	NM container NM ansvar
-----------------------	---	---	---	---	------------------------