

Dnr 26./388-2016



Miljöförvaltningen

18

1 (3)

Avslutsskrivelse  
Dnr: 2016-006425  
Objekt: 43480  
2018-10-25

**Handläggare**  
Felicia Nipstrand  
08-508 28 857  
felicia.nipstrand@stockholm.se

Stadsdelsnämnd Skärholmen  
[Skarholmen@stockholm.se](mailto:Skarholmen@stockholm.se)

## Avslut av ärende 2016-006425, Förskolan Concordia

### Information

Uppföljningsärende gällande **Förskolan Concordiavägen 29, Concordiavägen 29**, avslutas hos miljöförvaltningen.

### Bakgrund

Den 16 mars 2016 gjorde miljöförvaltningen en inspektion i er verksamhet Förskolan Concordia på Concordiavägen 29.

Vid inspektion uppmättes höga ljudnivåer från fasta installationer i ett antal rum på förskolan. Följande ljudnivåer uppmättes

- 41 dBA och 60 dBC i rum 30 på avdelningen Blå
- 34 dBA och 53 dBC i rum 110 på avdelningen Gul
- 34 dBA och 53 dBC i rum 134 på avdelningen Grön
- 35 dBA och 53 dBC i rum 128 på avdelningen Grön

Dessutom uppmättes låg inomhustemperatur (14-15 grader) i rum 31 på avdelning Blå.

Miljöförvaltningen ansåg att dessa brister behövde utredas vidare vilket kommunicerades i inspektionsrapport.

Kort därefter meddelade verksamhetsutövare på stadsdelsnämnd Skärholmen att de felsökt orsaken till den låga temperaturen i rum 31 och att om detta uppstår igen så måste det utredas och eventuellt åtgärdas. Miljöförvaltningen lämnade därefter detta till verksamhetens egenkontroll.

Under ärendets gång har fastighetsägare Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) genom entreprenör låtit utföra en del bullerreducerande åtgärder.

### Miljöförvaltningen

Tekniska nämndhuset  
Fleminggatan 4  
Box 8136, 104 20 Stockholm  
Telefon 08-508 28 800  
miljoforvaltningen@stockholm.se  
[www.stockholm.se/miljoforvaltningen](http://www.stockholm.se/miljoforvaltningen)

### Information om behandling av personuppgifter

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna handlägga och utreda ärenden, fatta beslut och kommunicera handlingar med dig. Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på [www.stockholm.se/miljoforvaltningen/dataskydd](http://www.stockholm.se/miljoforvaltningen/dataskydd). Där beskriver vi dina rättigheter och hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Den 9 oktober 2018 inkom uppföljande handlingar i form av luftflödesprotokoll och ljudnivåmätningar efter att ventilationen på förskolan helt byggts om. Ljudnivåerna efter vidtagna åtgärder klarar nu riktvärdena utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) både vad gäller den ekvivalenta ljudnivån (dBA) och i de lågfrekventa tersbanden i samtliga rum förutom i rum 30 där tersband 100 överskrids med 5 dB.

#### **Skäl till ärendets avslut**

Miljöförvaltningen anser inte att det är rimligt att kräva att ytterligare åtgärder vidtas i rum 30. Detta mot bakgrund av uppgivna kostnader för utförda åtgärder. Miljöförvaltningen anser därför att ärendet kan avslutas. Bullernivåerna i övriga rum uppfyller efter vidtagna åtgärder Folkhälsomyndighetens riktvärden. Verksamhetsutövaren har inom ramen för sitt egenkontrollansvar att fortsatt se till att FoHMFS 2014:13 följs.

#### **Information om egenkontroll enligt miljöbalken**

Som verksamhetsutövare omfattas ni av krav på egenkontroll enligt förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Egenkontrollen innebär ett ansvar att fortlöpande planera och kontrollera verksamheten med skriftliga rutiner för att motverka och förebygga olägenhet för människors hälsa och miljön. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning. Mer information finns på Miljöförvaltningens hemsida [www.stockholm.se](http://www.stockholm.se) under rubriken Företagare/Regler & Ansvar/Miljöregler/Egenkontroll.

#### **Debitering**

Uppföljning av anmärkningar som upptäckts vid inspektion ingår inte i anmälningsavgiften eller den årliga tillsynsavgiften. Denna handläggning debiteras separat per påbörjad halvtimme enligt kommunfullmäktiges taxa för tillsyn enligt miljöbalken. Ett särskilt beslut angående tillsynsavgiften kommer att skickas till er i samband med att uppföljningsärendet avslutas, alternativt i slutet av året.

Med vänlig hälsning

Felicia Nipstrand  
Handläggare

**Kopia**

[Christian.fogelberg@stockholm.se](mailto:Christian.fogelberg@stockholm.se)

[diarie@sisab.se](mailto:diarie@sisab.se) respektive [johanna.erlandsson@sisab.se](mailto:johanna.erlandsson@sisab.se)