

## S:T ERIK MARKUTVECKLING

2018-11-22

### KONSTRUKTIONSBEDÖMNING AVS SÄRSKILJNING P-HUS/KONTORSHUS (SANDHAGEN 10)

Enligt konstruktionsutlåtande från Hillstatik AB är det fullt möjligt att spara underbyggnaden (kulvert och datahallar under Rökerigatan), men rivning i anslutning till underbyggnaden måste utföras med försiktighet.

Väggen på P-huset är bärande för såväl P-hus som underbyggnad, varför den måste behållas. Bjälklaget på P-hussidan kan sågas bort. Grundläggningen för väggen lämnas intakt (se bilaga 1 och 2).

St Erik Markutveckling AB

Pär Sandström

Bilaga 1: Bild på P-hus med inskissad underbyggnad

Bilaga 2: Planritning källarplan P-hus/underbyggnad



**Stockholms  
stad**

*Ingår i koncernen  
Stockholms Stadshus AB*

S:t Erik Markutveckling AB  
Postadress  
c/o Stockholms Stadshus AB  
105 35 STOCKHOLM

Org.nr 556064-5813  
Besöksadress  
Kaplansbacken 10

Telefon  
08-508 290 00  
E-post  
info@sterikmark.se

Fax  
08-509 290 80



