

Handläggare
Charlotte Johnzon
Telefon: 08-508 28 909

Till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2022-08-30 p. 17

Fastställande av faroanalys och undersökningsprogram för regelbundna undersökningar av dricksvattenkvalitet

Förvaltningens förslag till beslut

Fastställa Hässelby Golf ABs faroanalys, och undersökningsprogram för regelbundna undersökningar av dricksvattenkvalitet för Hässelby Golf ABs dricksvattenanläggning (bilaga 1 och 2).

Anna Hadenius
Förvaltningschef

Daniel Persson
Avdelningschef

Sammanfattning

Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten (*dricksvattenföreskrifterna*) kräver att faroanalys och undersökningsprogram upprättas för kontroll av dricksvattenkvalitet. Programmet ska fastställas av den ansvariga kontrollmyndigheten.

Genom en ändring av dricksvattenföreskrifterna (LIVSFS 2017:2) har bland annat undersökningsfrekvensen i 9 § ändrats. Dessutom ska nu enligt 12 § både faroanalys och undersökningsprogram fastställas av kontrollmyndigheten.

Hässelby Golfs AB ansvarar för kontrollen av sin dricksvattenanläggning. De har tagit fram en faroanalys och ett förslag till undersökningsprogram för regelbundna undersökningar av dricksvattenkvalitet. Undersökningsprogrammet omfattar två normalprover varje år, ett på våren, som tas inne i köket, och ett på hösten, som tas från tappkran utanpå huset. Vart tredje år tas även ett utvidgat prov, tas inne i köket, på sommaren mellan normalproverna.

I faroanalysen som tagits fram enligt 2 c § dricksvattenföreskrifterna identifieras mikrobiologiska, kemiska, allergena och fysiska hälsofaror i distributionsanläggningen som ska förebyggas eller reduceras.

Provtagningsparametrarna ska tas och bedömas enligt gällande dricksvattenföreskriften, SLVFS 2001:30.

Nämndens beslut att fastställa faroanalysen och undersökningsprogrammet gäller enligt 12 § andra stycket i fem år.

Bakgrund

Enligt 2 c § dricksvattenföreskrifterna ska den som producerar och/eller distribuerar dricksvatten genomföra en faroanalys. Utifrån denna ska producenten sedan enligt 9 § upprätta ett förslag till undersökningsprogram för dricksvattenkvalitén. Förslaget ska ange provtagningspunkter och frekvens för normal och utvidgad undersökning. Både faroanalysen och undersökningsprogrammet ska enligt 12 § fastställas av kontrollmyndigheten.

Syftet med faroanalysen är att identifiera risker för att kunna förebygga eller reducera dem. Faroanalysen ligger även till grund för provtagningspunkter. Den normala undersökningens syfte är att ge regelbunden information om dricksvattnets hälsomässiga, tekniska och estetiska kvalitet. Den ska dessutom ge information om beredningens effektivitet. Undersökningen omfattar relativt få parametrar som undersöks med relativt hög frekvens (se bilaga 3 till dricksvattensföreskrifterna).

Vid den utvidgade undersökningen kontrolleras att samtliga kvalitetskrav i föreskrifterna är uppfyllda enligt dricksvattenföreskrifternas bilaga 2.

Ärendet

Miljöförvaltningen har granskat Hässelby Golf ABs faroanalys och förslag till undersökningsprogram för regelbundna undersökningar av dricksvattenkvalitén gällande Hässelby Golf ABs dricksvattenanläggning.

Faroanalys

Faroanalysen (Bilaga 1) innehåller en bedömning av risker och faror och hur det ska förebyggas och reduceras. Hässelby Golf AB har identifierat fyra steg i processen där vattnet kan påverkas och även hur. De har även redogjort för förebyggande åtgärder, kritiska gränsvärden, kontroll och övervakning och åtgärder om något händer vid dessa steg. När det gäller åtgärder har de även skrivit vilken befattning som när ansvarig och att åtgärderna ska dokumenteras och följas upp.

Undersökningsprogram

Undersökningsprogrammet innehåller provtagningspunkter samt ett förslag om att ta ut två prover för normal undersökning per år och ett prov för utvidgad undersökning vart tredje år. Hässelby Golf AB förbrukar mindre än 10 m³ dricksvatten per dygn (Bilaga 2). Antalet prover motsvarar det antal som anges enligt LIVSFS 2017:2, Bilaga 3, Avsnitt C, Tabell II för dricksvattenanläggningar som har ett uttag på mindre än 10 m³ per dygn.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Stockholms stads Miljöförvaltning har granskat Hässelby Golf ABs förslag till faroanalys. Förvaltningen bedömer att Hässelby Golf AB har identifierat de faror som måste förebyggas, elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå enligt 2 c § dricksvattenföreskrifterna. Förvaltningen har även granskat Hässelby Golf ABs förslag till undersökningsprogram baserat på faroanalysen. Förvaltningen bedömer att föreslagna parametrar, provtagningspunkter och frekvensen för normal respektive utvidgad undersökning är tillräckliga enligt kraven i 9 § dricksvattenföreskrifterna. Förvaltningens förslag till nämnden är därför att anta och fastställa Hässelby Golf ABs faroanalys och provtagningsprogram. Beslutet gäller enligt 12 § andra stycket dricksvattenföreskrifterna i fem år.

Bilagor

Bilaga 1 – Faroanalys

Bilaga 2 – Undersökningsprogram för regelbundna undersökningar