

## FAROANALYS GOLFSTAR Hässelby

Steg i processen	Vad kan påverka vattnets kvalitet?	Förebyggande åtgärd	Kritiskt gränsvärde	Kontroll och övervakning	Åtgärd vem är ansvarig uppföljn/dokumentation
Borrhål	Skador/Otäthet på rörkoppling vilket medför risk för smuts och bakterier i anslutningen från brunn till vattenledning fram till anslutning i vattenreningsrum	Hålla rent runt borrhålet Veckovisa kontroller i vattenreningsrum		Kontroll genomförs minst en gång per månad vid besök på anläggning av fastighetschef	Fastighetschef ser till att omgående åtgärda brister
Beredning	Ej fungerande reningsutrustning	Underhåll o övervakning av reningsutrustning	Gränsvärde enligt dricksvattenföreskrifter	Kontroll av reningsrum sker varje vecka provtagning enligt undersökningsprogram UV-lampa bytes varje år	Fastighetschef, dokumenteras, åtgärd vid anmärkning
Distribution	Läckor på ledning	vid grävning på anläggningen måste vi säkerställa att det inte går några vattenledningar i grävområdet		Ingen grävning får ske utan kontroll av greenkeeper eller fastighetschef	Greenkeeper/fastighetschef. vattenprov tas när läckan är lagad
Dricksvattenkran	Smutsiga kransilar	Rutin för rengöring/byte av kransilar	Gränsvärden enligt dricksvattenföreskrifter	Provtagning enligt undersökningsprogram	Fastighetschef analysresultat sparas åtgärder vid anmärkning