

HÄSSELBY GOLF RUTINER

Rutin för regelbunden kontroll av vattenkvalitén.

Vattenprov ska tas 2ggr per år, förutom vart tredje år då vi tar ett utvidgat prov utöver de normala proverna.

Proverna lämna in till Eurofins för analys.

Vattenprov lämnas in i början av golfsäsongen April/Maj och i Augusti/September. När vi tar ett utvidgat prov utförs det i Juni/Juli.

Vår plan för Provtagning:

	När	Tappställe	Analys
År 1 (2022)	April/Maj	Köket	NORMAL Kemisk & mikrobiologisk.
	Aug/Sept	Tappkran på utsidan	NORMAL Kemisk & mikrobiologisk.
År 2	April/Maj	Köket	NORMAL Kemisk & mikrobiologisk.
	Aug/Sept	Tappkran på utsidan	NORMAL Kemisk & mikrobiologisk.
År 3	April/Maj	Köket	NORMAL Kemisk & mikrobiologisk.
	Juni	Köket	UTVIDGAD kemisk & mikrobiologisk Undersökning.
	Sept	Tappkran	NORMAL Kemisk & mikrobiologisk.

Rutiner för klagomål och avvikelser

1. Vi noterar när klagomål kommit in, vem som klagar och vad det gäller. Informationen förmedlas omgående till ansvarig för anläggningen per mail eller sms. Vi kontakter också Fastighetsansvarig på Golfstar för att gemensamt undersöka vad som är problemet. Fastighetsansvarig tar därefter ärendet vidare för åtgärd.
2. När provresultat från laboratorium visar att vattnet inte är tjänligt eller tjänligt med anmärkning informerar vi omgående Stockholm Vatten om detta. Samtidigt kontakter vi vår vattenreningspartner (JMS Vattenrening AB) om hur vi kan förbättra vattenkvalitén. När JMS gjort åtgärd för att förbättra vattenkvalitén tar vi ett nytt prov och distribuerar det till Stockholm Vatten.

3. Om det uppstår allvarliga problem med vattenkvalitén stänger vi omgående av möjligheten att använda vatten och sätter upp anslag om att vattnet är otjänligt. För att lösa vattenförsörjningen åker personal till tappställe med tillgång till kommunalt vatten tex en bensinstation eller vår närmaste golfanläggning i Bromma och fyller vattendunkar för att användas till matberedning och att fylla våra kunders vattenflaskor.

Rutin för skötsel av vattenanslutningen:

1. Kontroll av vattenrummet sker en gång per vecka.

Då kontrolleras:

- a. Att det inte finns något inställt i rummet som kan riskera skador tex bensindunkar, kemikalier eller liknande produkter.
- b. att det är rent och snyggt inne i vattenrummet/duschrummet.
- c. att det inte finns läckage vid röranslutningar så att inte bakterier kan påverka vattenkvalitén.
- d. att det inte finns spår av skadedjur.