

Stockholm Vatten och Avfall - beslutade investeringar 10 - 25 mnkr utan styrelsebeslut + revideringar utöver gällande styrelsebeslut inom VD:s mandat

| Period | 20220701-20221231 | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Besluts-datum | Projekt-nummer | Projektnamn | Beslut | Beslutat belopp, mnkr | Indikativ projekt-budget vid BP2 | Tidigare beslut, om rev | Styrelse-beslut | Information | | |
| 2022-08-25 | 410856 | Kalkberedare Lovö | Inriktningsbeslut | 1,5 | 14,0 | - | - | Befintliga kalkberedare på Lovö vattenverk är i behov av renovering. Drift och underhåll av beredarna är i dagsläget förenat med arbetsmiljörelaterade risker. | | |
| 2022-08-25 | 410846 | Ombyggnation OM-silor Henriksdal | Inriktningsbeslut | 2,8 | 19,1 | - | - | Henriksdals reningsverk har en separat anläggning för mottagning av organiskt material, kallad OM. Anläggningen har varit i drift i cirka 10 år och har länge haft flertalet problem upplevda av både personal och avtalskunder. Under den årliga saneringen av silorna 2020 upptäcktes långt utvecklade skador i betongen. Dessa bekräftades under saneringen 2021 och det konstaterades en stor försämring mot året innan. Statusbedömning och fördjupade undersökningar utfördes vid platsbesök under januari 2022 samt i november 2022. Det visade sig att betongsilorna är i oväntat dåligt skick med stora och omfattande skador i betong och struktur. Detta var överraskande i och med anläggningens låga ålder, drygt 10 år, och korta drifttid. Troligen beror merparten av skadorna på att betongen har brutits ned på grund av svår miljö i kombination med erosion och turbulenta flöden i silorna. Det finns även tydliga tecken på bristfälligt utfört arbete under byggnation av anläggningen, med vad som förefaller vara dålig vibrering och användning av för lättflytande betong. Detta har lett till inhomogen betong. Ärendet avser inriktningsbeslut. | | |
| 2022-08-25 | 460361 | 4G Rakel Henriksdal | Inriktningsbeslut | 0,4 | 14,0 | - | - | Projektet syftar till att komplettera och installera utrustning för att få 4G mobiltelefonitäckning samt Rakel-täckning i de nya anläggningsdelar som byggs i SFA projektet vid Henriksdal. | | |
| 2022-08-25 | 410324 | Birkastan-Röda bergen, etapp 2 | Genomförandebeslut | 19,9 | 17,9 | - | - | Boende i området kring Birkastan/Röda Bergen i Vasastan har under lång tid klagat på dåligt tryck och i samband med exploateringen av projektet Hagastaden finns ett beslut att höja trycket i området. Tryckhöjningen är viktig att genomföra för att säkerställa dricksvattenleveransen och bemöta de återkommande klagomålen. Syftet med detta projekt är att förnya delar av VA-systemet inom tryckzonen i Birkastan inför den planerade tryckhöjningen. Förmölsen av VA-ledningsnätet i området genomförs i fyra etapper. Etapp 1 är klar och detta ärende gäller genomförandebeslut för etapp 2. De återstående två etapperna 3 och 4 har avslutat utredningsfasen och beredning av inriktningsbeslut pågår. | | |
| 2022-09-28 | 410591 | Magelungen 6 dagvattendamm | Genomförandebeslut, rev | 17,0 | 8,0 | 11,0 | - | Projektet Magelungen 6 innefattar byggnation av en ny dagvattendamm vid Magelungsvägen i Fagersjö och är en LAP-åtgärd. Ärendet avser ett reviderat genomförandebeslut. I tidigare genomförandebeslut från juni 2021, beviljades projektet 11 mnkr. Projektet har därefter behövt komplettera förfrågningsunderlaget i upphandlingen då det var ofullständigt, vilket har lett till högre kostnader. | | |
| 2022-09-29 | 460361 | 4G Rakel Henriksdal | Genomförandebeslut | 14,0 | 14,0 | - | - | Projektet syftar till att komplettera och installera utrustning för att få 4G mobiltelefoni täckning samt Rakel täckning i de nya anläggningsdelar som byggs i SFA projektet vid Henriksdal. | | |
| 2022-10-20 | 410205 | Uggleviken-Storängsvägen HV600 | Genomförandebeslut, rev | 64,5 | 20,5 | 60,0 | 60,0 | Projektet innebär byggande av cirka 600 meter huvudvattenledning i Södra Fiskartorpsvägen och upp mot Ugglevikens reservoar samt lokala VA-ledningar längs samma sträcka och cirka ytterligare cirka 150 meter separat schakt. Projektet genomförs för att säkra leveransen av dricksvatten till Norra Djurgårdsstaden och Lidingö. Ändrade förutsättningar och hinder har uppstått under entreprenaden vilket innebär att projektet blir dyrare än i tidigare reviderat genomförandebeslut beslutat belopp. Slutkostnadsprognosen visar nu att projektbudgeten behöver utökas till 64,5 mnkr för att projektet ska kunna slutföras. Detta överstiger tidigare styrelsebeslut (2021-02) på 60 mnkr med 4,5 mnkr (7,5 %). | | |
| 2022-11-17 | 410867 | Täbylundsvägen | Inriktningsbeslut | 2,8 | 12,0 | - | - | Exploateringsprojektet Täbylundsvägen i Vällingby, Nästa innefattar nyförläggning av cirka 70 meter spill- och dagvattenledning samt cirka 100 meter vattenledning. Det planeras för cirka 80 nya lägenheter inom detaljplanen. De planerade bostäderna medför att det behöver byggas nya ledningar för spill, vatten och dagvatten. | | |
| 2022-12-16 | 410846 | Ombyggnation OM-silor Henriksdal | Genomförandebeslut | 19,5 | 19,1 | - | - | Henriksdals reningsverk har en separat anläggning för mottagning av organiskt material, kallad OM. Anläggningen har varit i drift i cirka 10 år och har länge haft flertalet problem upplevda av både personal och avtalskunder. Under den årliga saneringen av silorna 2020 upptäcktes långt utvecklade skador i betongen. Dessa bekräftades under saneringen 2021 och det konstaterades en stor försämring mot året innan. Statusbedömning och fördjupade undersökningar utfördes vid platsbesök under januari 2022 samt i november 2022. Det visade sig att betongsilorna är i oväntat dåligt skick med stora och omfattande skador i betong och struktur. Detta var överraskande i och med anläggningens låga ålder, drygt 10 år, och korta drifttid. Troligen beror merparten av skadorna på att betongen har brutits ned på grund av svår miljö i kombination med erosion och turbulenta flöden i silorna. Det finns även tydliga tecken på bristfälligt utfört arbete under byggnation av anläggningen, med vad som förefaller vara dålig vibrering och användning av för lättflytande betong. Detta har lett till inhomogen betong. Ärendet avser genomförandebeslut, budget ca 400 mnkr högre än vid inriktningsbeslutet i augusti. | | |
| 2022-12-16 | 410874 | Paradisbacken 33 | Inriktningsbeslut | 0,8 | 10,0 | - | - | Huddinge kommun planerar för utbyggnad av nytt kommunhus samt ett kommunalt bibliotek i anslutning till Huddinge centrum. Utbyggnaden sker genom ny detaljplan för fastigheten Paradisbacken 33 med flera. Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) har befintliga VA-ledningar som i och med exploateringen hamnar i konflikt med planerad bebyggelse, därav krävs det att 120 meter dricks-, spill- och dagvattenledningar flyttas från befintligt läge till nytt läge inom detaljplanens yta för allmän platsmark (gata). | | |
| 2022-12-16 | 5468 | Hagastaden TK Avsättningsmagasin dagvatten | Genomförandebeslut direkt | 24,8 | 24,8 | - | - | Investeringsbeslutet avser överköp av befintligt avsättningsmagasin som hanterar dagvatten från allmän platsmark inom Hagastaden. Kostnaden baseras på underlag från exploateringskontoret. I och med avtalet mellan SVOA och TK om övertagande av dagvattenhantering från allmän platsmark blir det avsättningsmagasin för gatuvatten som byggs inom ramen för Hagastaden SVOA:s att drifta. Genom avtal genomförs överköp av anläggningen från TK till SVOA. Magasinet är byggt i en L-formation med volym 1400 m3 med syftet att omhänderta och rena dagvatten från cirka 5,7 hektar allmän platsmark innan utlopp i Brunnsviken. | | |
| 2022-12-16 | 410623 | Karlsbodakorsningen | Genomförandebeslut, rev | 21,3 | 10,8 | 17,5 | - | Inom projekt Karlsbodakorsningen har arbeten utförts på ledningsnätet för att kunna ansluta och hantera dagvattenflödet från en ny exploatering intill Bromma Blocks. Projektet omfattade även renovering av en vattenledning som sträcker sig längsmed Ulvsundavägen. Den ursprungliga planen var att renoveringen skulle utföras med rörspräckning som metod. Området intill Ulvsundavägen var dock mycket svårarbetat på grund av trängseln intill den högtfärdiga vägen samt det stora antalet befintliga ledningar och anläggningar i mark. Under entreprenaden påträffades dessutom ett flertal okända ledningar som inte fanns redovisade i samlingskartan vilket kraftigt försvårade och hindrade produktionen. Sammantaget föranledde detta att rörspräckningsutrustningen inte fick plats och att renoveringen därför inte kunde utföras enligt plan, vilket lett till högre kostnader. | | |