



Handläggare: Therese Gamander  
Tel: 08-606 93 08  
therese.gamander@smohf.se

Tyresö kommun VA-enheten

DNR-2024-616-4

## Remissyttrande över Vattentjänstplan i Tyresö kommun

### Beslut

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beslutar att lämna följande yttrande:

- Förbundet noterar att det finns en beskrivning av skyfallsaspekten men anser att den kan utvecklas med vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall. Förbundet anser att hänsyn även bör tas till påverkan som kan uppstå i miljön som kan påverka VA-anläggningen. Skyfall kan medföra ras, skred och slänter längst vattendrag kan vid skyfall eroderas så att tekniska VA-anläggningar riskerar att skadas. Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) § 6b ska en vattentjänstplan innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Ett framtida förändrat klimat kan med skyfall medföra höga vattennivåer som kan leda till oönskade konsekvenser för samhället där viktiga försörjningsfunktioner kan skadas.
- Förbundet anser att det saknas en beskrivning av kommunens långsiktiga och hållbara planering för att tillgodose behovet av dricksvatten. Enligt vattentjänstplanen finns risk för störningar samt ökande ålder på ledningarna men det finns inga förslag på åtgärder för att långsiktigt säkerställa dricksvatten av god kvalitet.
- Förbundet önskar en rättelse på sida 12 gällande åtgärdstakt för enskilda avlopp. Förbundet gör tillsyn på omkring 70 fastigheter med enskilda avlopp per år där åtgärdstiden varierar i varje enskilt fall.
- På sid 14 i Vattentjänstplanen under ”Plan för enskild VA-försörjning” ska i första hand samfällade VA-lösningar eftersträvas. Förbundet vill tydliggöra att vi inte har rådighet att ställa krav på gemensam VA-lösning.
- På sidan 12 visas aktuella och kommande områden för VA-utbyggnad. Inom områden som ännu ej är påbörjade saknas en beskrivning av enskildas vattenförsörjning. Förbundet anser att kommunen bör ta ställning till om de bör ingå i vattentjänstplanen och vad som händer om de blir utan vatten vid eventuell vattenbrist inom kommunen.

### Bakgrund

Under 2023 har Tyresö kommun tagit fram sin Vattentjänstplan enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Utöver det förfarande som följer av bestämmelserna om strategiska miljöbedömningar av planer och program i 6 kap. miljöbalken ska kommunen innan den antar eller ändrar en vattentjänstplan enligt 6 c § LAV: 1. På lämpligt sätt och i skäligen omfattning samråda med de fastighetsägare och myndigheter som kan antas ha ett väsentligt intresse av

planen. Martin Sundnerdahl från Tyresö kommun VA-enheten har remitterat förslaget till förbundet som ges möjlighet att granska vattentjänstplanen och återkomma med synpunkter senast 28 mars 2024.

## **Information**

### **Digital expediering**

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund skickar skrivelser och beslut digitalt, detta innebär att du inte kommer få en papperskopia på denna handling om vi har din e-postadress.

Digitalt godkända handlingar behöver inte ha namnunderskrift.

Beslutet har fattats av förbundschef Jens Möller med miljöinspektörer Therese Gamander och Jessica Andersson som föredragande.